




PRO SELF-PRIMING CENTRIFUGAL AND SPRINKLER PUMPS

ENGLISH: 1-30 • FRENCH: 31-60 • SPANISH: 61-90



OWNER'S MANUAL

PENTAIR.COM

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS	3
INSTALLATION	4
ELECTRICAL	6
OPERATIONS	8
MAINTENANCE	9
REPAIR PARTS	12
TROUBLESHOOTING.....	27
WARRANTIES	28

THIS MANUAL COVERS THE FOLLOWING MODEL SERIES:

BERKELEY MODELS: LTHH, BPD, LTH/LTM.

MYERS MODELS: MDPC, QP, PQP.

STA-RITE MODELS: DPC, D, DS2, DS3, PD

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY SYMBOLS

⚠ This is the safety alert symbol. When you see this symbol on your pump or in this manual, look for one of the following signal words and be alert to the potential for personal injury:

⚠ DANGER warns about hazards that will cause serious personal injury, death or major property damage if ignored.

⚠ WARNING warns about hazards that can cause serious personal injury, death or major property damage if ignored.

⚠ CAUTION warns about hazards that will or can cause minor personal injury or property damage if ignored.

The word **NOTE** indicates special instructions that are important but not related to hazards.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING

⚠ WARNING This product and related accessories contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

GENERAL SAFETY

⚠ WARNING DO NOT TOUCH AN OPERATING MOTOR. Modern motors can operate at high temperatures. To avoid burns when servicing pump, allow it to cool for 20 minutes after shut-down before handling.

- ◆ To avoid heat buildup, over-pressure hazard, and possible injury, do not use in a pressure tank (domestic water) system. Do not use as a booster pump; pressurized suction may cause pump body to explode.
- ◆ Do not allow pump or piping system to freeze. Freezing can damage pump and pipe, may lead to injury from equipment failure, and will void warranty.
- ◆ Pump only water with this unit.
- ◆ Periodically inspect pump and system components.
- ◆ Wear safety glasses at all times when working on pumps.
- ◆ Keep work area clean, uncluttered and properly lighted; properly store all unused tools and equipment.
- ◆ Keep visitors at a safe distance from the work areas.
- ◆ Make workshops childproof; use padlocks and master switches; remove starter keys.

ELECTRICAL SAFETY

⚠ Wire motor for correct voltage. See "Electrical" section of this manual and motor nameplate.

⚠ Ground motor before connecting to power supply.

⚠ Meet National Electrical Code, Canadian Electrical Code, and local codes for all wiring.

⚠ Follow wiring instructions in this manual when connecting motor to power lines.

⚠ WARNING	
	Hazardous voltage. Can shock, burn, or cause death. Ground pump before connecting to power supply.

INSTALLATION

PRIOR TO PUMP INSTALLATION

- ◆ Ensure the well is not more than 20 foot depth to water.
- ◆ Locate pump as close to the well as possible, using as few elbows and fittings as possible. Long runs and many fittings increase friction and reduce flow.
- ◆ Ensure the well is clear of sand. Sand will clog the pump and void the warranty.
- ◆ Protect pump and all piping from freezing. Freezing will split pipe, damage pump and void the warranty. Check local frost protection requirement. Usually piping must be 12" below frost line and the pump must be insulated.
- ◆ Be sure all pipes and the foot valve are clean and in good shape.
- ◆ Ensure there are no air pockets or leaks in suction pipe. Use PTFE pipe thread sealant tape to seal pipe joints.
- ◆ Unions installed near the well and pump aid in servicing. Make sure to leave room for use of wrenches.

A WARNING PUMP BODY MAY EXPLODE if used as a booster pump. DO NOT use in a booster application.

WELL PIPE INSTALLATION

Use the installation method below that matches your well type.

CASED WELL INSTALLATION

1. Inspect foot valve to be sure it works freely. Inspect strainer to be sure it is clean.
2. Connect foot valve and strainer to the first length of suction pipe and lower pipe into well. Add sections of pipe as needed, using PTFE pipe thread sealant tape on male threads. Be sure that all suction pipe is leak proof or pump will lose prime and fail to pump.
3. Install foot valve 10 to 20 feet below the lowest level to which water will drop while pump is operating (pumping water level). Your well driller can furnish this information.
 - ◆ To prevent sand and sediment from entering the pumping system, the foot valve/strainer should be at least 5 feet above the bottom of the well.
4. When the proper depth is reached, install a sanitary well seal over the pipe and in the well casing. Tighten the bolts to seal the casing.
5. When using a foot valve, a priming tee and plug are recommended (Figure 1).

DUG WELL INSTALLATION

Follow the same instructions as outlined in Cased Well Installation.

DRIVEN WELL POINT INSTALLATION

1. Connect the suction pipe to the drive point (Figure 2). Keep horizontal pipe run as short as possible. Use PTFE pipe thread sealant tape on male pipe threads. Multiple well points may be necessary to provide sufficient water to pump.
2. Install a check valve in horizontal pipe. Ensure the check valve's flow arrow point toward the pump.

HORIZONTAL PIPING FROM WELL TO PUMP INSTALLATION

1. Never install a suction pipe that is smaller than the suction port of the pump.
2. To aid priming with well point installations, install a check valve as shown in Figure 2. Ensure the check valve's flow arrow point toward the pump.




FIGURE 1-

CASED/DUG WELL INSTALLATION




FIGURE 2 - DRIVEN POINT INSTALLATION

DISCHARGE PIPE SIZES

1. If increasing discharge pipe size, install reducer in pump discharge port. Do not increase pipe size by stages.
2. When the pump is set away from the points of water use, the discharge pipe size should be increased to reduce pressure losses caused by friction.
 - ◆ Up to 100' run: Same size as pump discharge port.
 - ◆ 100' to 300' run: Increase one pipe size.
 - ◆ 300' to 600' run: Increase two pipe sizes.

INSTALLATION

LAWN SPRINKLING APPLICATION

This pump is designed for a pond, cistern or well points. Pump discharge can be divided to supply two (2) or more sprinkler systems. A suggested multiple discharge to service is shown in Figure 3.




FIGURE 3 – MULTIPLE DISCHARGE




FIGURE 5 – INDEPENDENTLY SUPPORT PIPING ATTACHED TO PUMP

4. Tighten joints hand tight plus 1-1/2 turns. Do not over tighten.
5. If long, horizontal pipe runs have to be used, install a priming tee between the check valve and the well head (Figure 1). Use schedule 80 or iron pipe.

PUMP/PIPING INSTALLATION

Use only PTFE pipe thread sealant tape for making all threaded connections to the pump itself. Do not use pipe joint compounds on plastic pumps: they can react with the plastic in the pump components.

Make sure that all pipe joints in the suction pipe are air tight as well as water tight. If the suction pipe can suck air, the pump will not be able to pull water from the well.

1. Bolt pump to solid, level foundation.
2. Support all piping connected to the pump.
 - ◆ Install pump as close to well head as possible. Long piping runs and many fittings create friction and reduce flow.
3. Wrap 1-1/2 to 2 layers of PTFE pipe thread sealant tape clockwise (as you face end of pipe) on all male threads being attached to pump.




FIGURE 4 – BOLT PUMP DOWN




FIGURE 6 – NO AIR POCKETS IN SUCTION PIPE




FIGURE 7 – SUCTION PIPE MUST NOT LEAK

ELECTRICAL

WIRING

Install, ground, wire and maintain this pump in accordance with electrical code requirements. Consult your local building inspector for information about codes. Read and follow all warnings below.

A WARNING HAZARDOUS VOLTAGE. Can shock, burn or kill. Disconnect power to motor before working on pump or motor. Ground motor before connecting to power supply.

⚠ To avoid dangerous or fatal electrical shock, turn OFF power to motor before working on electrical connections.

⚠ Supply voltage must be within $\pm 10\%$ of nameplate voltage. Incorrect voltage can cause fire or damage motor and voids warranty. If in doubt consult a licensed electrician.

⚠ Use wire size specified in this manual's Wiring Chart.

⚠ Wire motor according to diagram on motor nameplate. If nameplate diagram differs from this manual's diagrams, follow nameplate diagram.

1. Provide a correctly fused disconnect switch for protection while working on motor. Consult local or national electrical codes for switch requirements*.
2. Disconnect power before servicing motor or pump. If the disconnect switch is out of sight of pump, lock it open and tag it to prevent unexpected power application.
3. Ground the pump permanently using a wire of the same size as specified in this manual's Wiring Chart. Make ground connection to green grounding terminal under motor canopy marked GRD. or $(\frac{1}{4})$.
4. Connect ground wire to a grounded lead in the service panel or to a metal underground water pipe or well casing at least 10 feet long. Do not connect to plastic pipe or insulated fittings.
5. Do not ground to a gas supply line.
6. Protect current carrying and grounding conductors from cuts, grease, heat, oil, and chemicals.

6. Motor has automatic internal thermal overload protection. If motor has stopped for unknown reasons, thermal overload may restart it unexpectedly, which could cause injury or property damage. Disconnect power before servicing motor.




FIGURE 8 - VOLTAGE SET TO 230 VOLT CURRENT. ROTARY SELECTOR

7. If this procedure or the wiring diagram are confusing, consult a licensed electrician
 - ◆ Refer to Figure 8 for wiring configuration.
 - ◆ Connect current-carrying conductors to terminals L1 and L2. When replacing the motor, check wiring diagram on the motor nameplate. For 3-phase motors or motor's whose wiring diagram does not match Figure 8, follow the diagram on the motor.

115 VOLT USAGE CONFIGURATION

115/230 volt, single phase models are configured at the factory for 230 volt usage.

If power supply will be 115 volts:

1. Ensure power is off.
2. Remove motor cover.
3. Using a screwdriver or 1/2" wrench, turn the voltage selector dial counter-clockwise to the 115 volt setting.
4. Replace motor cover.

(*)Dual element or Fusetron time delay fuses recommended for all motor circuits.

ELECTRICAL

DS2, DS3, LTHH, PD, BPDH, PQP, DPC, MDPC, D, LTH, LTM SERIES - WIRING CHART RECOMMENDED WIRE AND FUSE SIZES

HP	VOLTAGE	PHASE	MAX. LOAD AMPS	BRANCH FUSE RATING AMP	DISTANCE IN FEET (METERS) FROM MOTOR TO SUPPLY			
					0-100 (0-30)	101-200 (31-61)	201-300 (62-91)	301-400 (92-122)
					AWG WIRE SIZE - 115V/230V (MM ²)			
1/2	115/230	1	8.5/4.3	15/15	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	10/14 (5.5/2)	8/14 (8.4/2)
3/4	115/230	1	11.4/5.7	20/15	14/14 (2/2)	10/14 (5.5/2)	8/14 (8.4/2)	6/12 (14/3)
1	115/230	1	12.2/6.1	25/15	12/14 (3/2)	8/14 (8.4/2)	8/14 (8.4/2)	6/12 (14/3)
1	230/460	3	3.6/1.8	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)
1-1/2	115/230	1	18.4/9.2	30/20	10/14 (5.5/2)	8/14 (8.4/2)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5.5)
1-1/2	230/460	3	4.7/2.35	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)
2	115/230	1	22.8/11.4	45/25	10/14 (5.5/2)	6/12 (14/3)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5.5)
2	230/460	3	6.8/3.4	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	12/14 (3/2)
2-1/2	115/230	1	22/11	45/25	10/14 (5.5/2)	8/12 (8.4/3)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5.5)
2-1/2	230/460	3	8.5/4.25	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	10/14 (5.5/2)
3	230	1	17	25	12 (3)	12 (3)	10 (5.5)	8 (8.4)
3	230/460	3	9.6/4.8	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	12/14 (3/2)
3	200	3	11	15	14 (2)	14 (2)	12 (3)	10 (5.5)
5	230	1	28	40	8 (8.4)	8 (8.4)	8 (8.4)	6 (14)
5	200	1	32.2	50	8 (8.4)	8 (8.4)	8 (8.4)	6 (14)
5	230/460	3	15.2/7.6	20/15	12/14 (3/2)	12/14 (3/2)	10/14 (5.5/2)	10/14 (5.5/2)
5	200	3	17.5	25	10 (5.5)	10 (5.5)	10 (5.5)	8 (8.4)

QP SERIES - WIRING CHART RECOMMENDED WIRE AND FUSE SIZES

HP	VOLTAGE	PHASE	MAX. LOAD AMPS	BRANCH FUSE RATING AMP	DISTANCE IN FEET (METERS) FROM MOTOR TO SUPPLY			
					0-100 (0-30)	101-200 (31-61)	201-300 (62-91)	301-400 (92-122)
					AWG WIRE SIZE - 115V/230V (MM ²)			
3/4	115/230	1	14.8/7.4	20/15	12/14 (3/2)	8/14 (8.4/2)	6/14 (14/2)	6/12 (14/3)
1	115/230	1	18.6/9.3	30/20	10/14 (5.5/2)	8/14 (8.4/2)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5.5)
1-1/2	115/230	1	22.0/11.0	45/25	10/14 (5.5/2)	8/12 (8.4/3)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5.5)
2	115/230	1	22.6/11.3	45/25	10/14 (5.5/2)	6/12 (14/3)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5.5)
2	230/460	3	8.6/4.3	20/10	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	12/14 (3/2)
3	208-230	1	15.0-13.3	35	12 (3)	12 (3)	10 (5.5)	8 (8.4)
5	230	1	25.4	60	8 (8.4)	8 (8.4)	8 (8.4)	8 (8.4)
5	230/460	3	11.8/5.9	15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	10/14 (5.5/2)

OPERATIONS

PRIMING THE PUMP

Priming refers to the pump expelling all air in the system and beginning to move water from its source out into the system. It does not refer only to pouring water into the pump (although pouring water in is usually the first step).

1. Make sure suction and discharge valves and any hoses on discharge side of pump are open.
2. Remove priming plug. Fill pump and suction pipe with water (Figure 9). NEVER run pump dry. Running pump without water in it will damage seals and can melt impeller and diffuser. Be sure discharge (valve, pistol grip hose nozzle, etc.) is open whenever pump is running.
 - ◆ If a priming tee and plug have been provided for a long horizontal run, be sure to fill suction pipe through this tee and replace plug. Remember to tape the plug.
 - ◆ Replacing the existing priming plug with one that has a pressure gauge and reducer bushing mounted in it will make troubleshooting pump performance easier.




FIGURE 9 – REMOVE PRIMING PLUG AND FILL PUMP BEFORE STARTING

3. Start pump. Water should be produced in 10 minutes or less. The time depends on the well's depth to water and the length of horizontal run. If no water is produced within 10 mins., stop pump, release all pressure, remove priming plug, refill, and try again.

WARNING HAZARDOUS PRESSURE AND RISK OF EXPLOSION AND SCALDING. If pump is run continuously at no flow (that is, with discharge shut off or without priming), water may boil in pump and piping system. Under steam pressure, pipes may rupture, blow off of fittings or blow out of pump ports and scald anyone near.




FIGURE 10 – DO NOT RUN PUMP WITH DISCHARGE SHUT-OFF

MAINTENANCE

The pump and piping do not need to be disconnected to repair or replace the motor or seal.

If motor is replaced, a new shaft seal must be installed. Keep an extra shaft seal on hand for future needs.

Check motor label for lubrication instructions. The mechanical shaft seal in the pump is water lubricated and self-adjusting.

PUMP DISASSEMBLY

Drain pump when disconnecting from service or when it might freeze.

1. Disconnect power to motor.
2. Mark wires for correct assembly.
3. Release all water pressure from system.
4. Remove drain plug and drain pump.
5. Remove cap screws holding seal plate to pump body. Motor assembly and seal plate can now be pulled away from pump body (Figure 11).
6. CAREFULLY remove gasket.




FIGURE 11 – SLIDE MOTOR BACK

CLEANING/REPLACING IMPELLER

1. Follow instructions under "Pump Disassembly".
2. Remove screws fastening the diffuser to the seal plate.




FIGURE 12 – REMOVE DIFFUSER




FIGURE 13 – HOLD SHAFT

3. Remove diffuser (Figure 12). The exposed impeller can now be cleaned.
4. If impeller must be replaced, loosen two machine screws and remove motor canopy (Figure 13).
5. **WARNING CAPACITOR VOLTAGE MAY BE HAZARDOUS.** To discharge capacitor, hold insulated handle screwdriver **BY THE HANDLE** and short capacitor terminals together (Figure 13). Do not touch metal screwdriver blade or capacitor terminals. If in doubt, consult a qualified electrician.
6. Unscrew capacitor clamp and remove capacitor. Do not disconnect capacitor wires to motor.
7. Slide a 7/16" open-end wrench behind the spring-loaded switch on the motor end of the shaft. Hold motor shaft with wrench on shaft flats and unscrew impeller screw (if used) by turning clockwise (left hand thread) when looking into eye of impeller.
8. Unscrew impeller while holding shaft by turning counterclockwise while looking into eye of impeller.
9. To reinstall, reverse steps 1 through 6 and follow directions in the "Pump Reassembly" section below.

REMOVING OLD SEAL

1. Follow instructions under "Pump Disassembly".
2. Follow steps 2 through 5 under "Cleaning/Replacing Impeller"




FIGURE 14 – REMOVE SEAL PLATE

MAINTENANCE

3. Remove rotating half of seal by placing two screwdrivers under seal ring and carefully prying up (Figure 14).
4. Remove nuts from studs holding seal plate to motor. Carefully slide seal plate off of shaft.
Be sure you do not scratch or mar shaft. If shaft is marred, it must be dressed smooth with fine emery or crocus cloth before installing new seal. DO NOT reduce shaft diameter!
5. Place seal plate half face down on flat surface and tap out stationary half of seal (Figure 15).




FIGURE 15 – TAP OUT SEAL

INSTALLING NEW SEAL

Gaskets and o-rings are not interchangeable per models. Make sure to install the type of gasket or o-ring you removed.

1. Clean seal cavity in seal plate.
2. Sparingly wet outer edge of rubber cup on ceramic seat with liquid soap.
3. Put clean cardboard washer on seal face. The ceramic seal's polished face should be facing up. Firmly and squarely, press ceramic seal into cavity using only hand pressure.
4. If seal will not seat correctly:
 - ◆ Remove seal, placing polished side up on bench. Re-clean cavity and install as outlined in previous step.
 - ◆ If seal still does not seat properly after re-cleaning the cavity, place a cardboard washer over polished seal face and carefully press into place using a piece of standard 3/4 inch pipe as a press being careful not to scratch seal face."
5. Dispose of cardboard washer and recheck seal face to be sure it is free of dirt, foreign particles, scratches and grease.
6. Inspect shaft to be sure it is free of nicks and scratches.
7. Reassemble pump body half to motor flange. **BE SURE** it is right side up.
8. Apply liquid soap sparingly (one drop is sufficient) to inside diameter of rotating seal member.

9. Slide rotating seal member (carbon face first) onto shaft until rubber drive ring hits shaft shoulder.

Be sure not to nick or scratch carbon face of seal when passing it over threaded shaft end or shaft shoulder. The carbon surface must remain clean or short seal life will result.

10. Hold motor shaft with 7/16" open end wrench on shaft flats and screw impeller onto shaft. Be sure you do not touch capacitor terminals with body or any metal object. Tightening impeller will automatically locate seal in correct position.




FIGURE 16 – PRESS IN NEW SEAL




FIGURE 17 – PROTECT SEAL FACES

11. Replace impeller screw (if used) by turning counterclockwise (left-hand thread) into end of shaft.
12. Remount diffuser on seal plate with two screws.
13. Follow instructions under "Pump Reassembly".


PUMP REASSEMBLY

1. Install new gasket or O-ring. Note to replace with using the same as the pump was originally manufactured with.
2. Slide motor/seal plate assembly into pump body. Secure with cap screws.
3. Replace base mounting bolts.
4. Replace motor wiring; close drain cock.
5. Prime pump according to instructions. See "Operation."
6. Check for leaks.


PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

REPAIR PARTS


**DS2 SERIES AND LTH-1, LTH-1-1/2, LTH-2,
LTH-2-1/2 MODELS**



DS3/LTHH SERIES



QP SERIES



REPAIR PARTS

BERKELEY MODELS

KEY NO.	DESCRIPTION	QTY	S40058/ S40061	S40063/ S40065	S40067/ S40069	S40071	10LTHH/ 10LTHH3	15LTHH/ 15LTHH3	20LTHH/ 20LTHH3	25LTHH/ 25LTHH3
			1HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP	1HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP
1	Motor - 115/230V, 1ph	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
1	Motor - 230/460V, 3ph	1	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100G5L	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100G5L
2	Water Slinger	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Seal Plate	1	C3-155-SR	C3-155-SR	C3-117	C3-117	C3-155-SR	C3-155-SR	C3-117	C3-117
4	Seal Plate Gasket	1	C20-86N	C20-86N	C20-87N	C20-87N	C20-86N	C20-86N	C20-87N	C20-87N
4A	Seal Plate O-Ring	1	25276	25276	34516	34516	25276	25276	34516	34516
5	Shaft Seal	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
6	Impeller - 1ph	1	C105-92PKB	C105-92PCB	C105-214PDA	C105-214PA	C105-92PKB	C105-92PC	C105-214PDA	C105-214PA
6	Impeller - 3ph	1	C105-92PKBA	C105-92PCBA	C105-214PDA	C105-214PA	C105-92PKBA	C105-92PCA	C105-214PDA	C105-214PA
6A	Impeller Screw - 1ph	1	-	-	C30-14SS	C30-14SS	-	-	C30-14SS	C30-14SS
6A	Impeller Screw - 3ph	1	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS
7	Diffuser	1	C101-276P	C101-276P	C101-182	C101-182	C101-276P	C101-276P	C101-182	C101-182
7A	Diffuser Screws - 1/4 - 20 x 1" Lg.	2	U30-696SS	U30-696SS	-	-	U30-696SS	U30-696SS	-	-
7A	Diffuser Screws - 8 - 32 x 7/8" Lg.	2	-	-	U30-53SS	U30-53SS	-	-	U30-53SS	U30-53SS
8	Diffuser Ring	1	C21-10	C21-10	C21-2	C21-2	C21-10	C21-10	C21-2	C21-2
9	Pump Body	1	C76-49B	C76-49B	C76-50	C76-50	C76-67E	C76-67E	C76-68E	C76-68E
10	Base	1	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5	C4-82	C4-82	C4-82	C4-82
11	Pipe Plug - 3/4" Sq. Hd.	1	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS
12	Pipe Plug - 1/4" Hex Hd.	2	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV
13	Hex Cap screw - 3/8" - 16 x 3/4" Lg.	8	U30-72ZP	U30-72ZP	-	-	U30-72ZP	U30-72ZP	-	-
13	Hex Cap screw - 5/16" - 18 x 3/4" Lg.	8	-	-	U30-60ZP	U30-60ZP	-	-	U30-60ZP	U30-60ZP
14	Hex Cap screw - 3/8" - 16 x 1-1/4" Lg.	()	U30-75ZP(4)	U30-75ZP(4)	-	-	-	-	-	-
14	Hex Cap screw - 3/8" - 16 x 1" Lg.	()	-	U30-74ZP(4)	U30-74ZP(4)	U30-74ZP** (4)	U30-74ZP (2)	U30-74ZP(2)	U30-74ZP(4)	U30-74ZP** (4)
*	Lock washer - 3/8"	()	U43-12ZP(8)	U43-12ZP(8)	U43-12ZP(8)	U43-12ZP(8)	U43-12ZP (2)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(2)

* Not pictured

** 25LTHH3 uses U30-99S

REPAIR PARTS

MYERS MODELS

KEY NO.	DESCRIPTION	QTY	QP7	QP10-01/ QP10B-01	QP15-01/ QP15B-01	QP20/ QP20-3	QP30	QP50B/ QP50B-3
			3/4 HP	1HP	1-1/2 HP	2 HP	3 HP	5 HP
1	Motor - 115/230V, 1ph	1	20934A000-BK-KT	20935A000-BK-01-KT	20589A000-BK-01-KT	20591A000-BK-KT	-	-
1	Motor - 230V, 1ph	1	-	-	-	-	20592A000K	26579A000
1	Motor - 230/460V, 3ph	1	-	-	-	20596A000K	-	C218-182BD-01
2	Water Slinger	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	S12260
3	Bracket	1	20598D100W	20598D100W	20598D100W	20598D100W	20598D100W	26545E000
4	Bracket Gasket	1	05014A167	05014A167	05014A167	05014A167	05014A167	-
4A	Bracket O-Ring	1	-	-	-	-	-	05876A138
5	Shaft Seal	1	14525A000K	14525A000K	14525A000K	14525A000K	14525A000K	21181A016K
6	Impeller - Composite	1	-	20600B003	20601B003	-	-	-
6	Impeller - Brass	1	20599B000K	20600B000K	20601B000K	20602B000K	20603B000K	26546C000
6A	Impeller Nut - Brass Impellers	1	U36-33SS	U36-33SS	U36-33SS	U36-33SS	U36-33SS	26583A000
7	Diffuser	1	20559D000K	20559D000K	20560D000K	20560D000K	20561D000K	26547D000
7A	Diffuser Screws - 1/4 - 20 x 1-1/2" Lg.	3	19099A014	19099A014	19099A014	19099A014	19099A014	-
7A	Diffuser Screws - 1/2 - 20 x 1-3/4" Lg.	3	-	-	-	-	-	19099A022
8	Diffuser Ring	1	05014A166	05014A166	05014A166	05014A166	05014A166	05876A059
9	Pump Body	1	20604D100W	20604D100W	20604D100W	20604D100W	20604D100W	26544D000
10	Base	1	-	-	-	-	-	26579B000
11	Pipe Plug - 3/4" Sq. Hd.	1	-	-	-	-	-	-
12	Pipe Plug - 1/4" Hex Hd.	1	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV
13	Hex Cap Screw - 7/16 - 14 x 1-1/2" Lg.	4	19102A012	19102A012	19102A012	19102A012	19102A012	-
13	Hex Cap Screw - 3/8" - 16 x 1-3/4" Lg.	4	-	-	-	-	-	S23625
14	Hex Cap Screw - 3/8 " - 16 x 7/8" Lg.	4	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	-
14	Hex Cap Screw - 3/8 " - 16 x 1-1/4" Lg.	4	-	-	-	-	-	U30-74ZP
*	Lockwasher - 3/8"	4	-	-	-	-	-	U43-12ZP**

* Not pictured

** QP50B-3 uses quantity 8

REPAIR PARTS


STA-RITE MODELS

KEY NO.	DESCRIPTION	QTY	DS2HE-191PL/ DS2HE3-191P	DS2HF-192PL/ DS2HF3-192P	DS2HG-102L/ DS2HG3-102	DS2HHG-53L/ DS2HHG3-53	DS3HE-01/ DS3HE3-01	DS3HF-01/ DS3HF3-01	DS3HG-01/ DS3HG3-01	DS3HHG-01/ DS3HHG3-01
			1 HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP	1HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP
1	Motor - 115/230V, 1ph	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
1	Motor - 230/460V, 3ph	1	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100G5L	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100G5L
2	Water Slinger	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Seal Plate	1	C3-155-SR	C3-155-SR	C3-117	C3-117	C3-155-SR	C3-155-SR	C3-117	C3-117
4	Seal Plate Gasket	1	C20-86N	C20-86N	C20-87N	C20-87N	C20-86N	C20-86N	C20-87N	C20-87N
4A	Seal Plate O-Ring	1	25276	25276	34516	34516	25276	25276	34516	34516
5	Shaft Seal	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
6	Impeller - 1ph	1	C105-92PKB	C105-92PCB	C105-214PDA	C105-214PA	C105-92PKB	C105-92PC	C105-214PDA	C105-214PA
6	Impeller - 3ph	1	C105-92PKBA	C105-92PCBA	C105-214PDA	C105-214PA	C105-92PKBA	C105-92PCA	C105-214PDA	C105-214PA
6A	Impeller Screw - 1ph	1	-	-	C30-14SS	C30-14SS	-	-	C30-14SS	C30-14SS
6A	Impeller Screw - 3ph	1	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS
7	Diffuser	1	C101-276P	C101-276P	C101-182	C101-182	C101-276P	C101-276P	C101-182	C101-182
7A	Diffuser Screws - 1/4 - 20 x 1" Lg.	2	U30-696SS	U30-696SS	-	-	U30-696SS	U30-696SS	-	-
7A	Diffuser Screws - 8 - 32 x 7/8" Lg.	2	-	-	U30-53SS	U30-53SS	-	-	U30-53SS	U30-53SS
8	Diffuser Ring	1	C21-10	C21-10	C21-2	C21-2	C21-10	C21-10	C21-2	C21-2
9	Pump Body	1	C76-49B	C76-49B	C76-50	C76-50	C76-67E	C76-67E	C76-68E	C76-68E
10	Base	1	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5	C4-82	C4-82	C4-82	C4-82
11	Pipe Plug - 3/4" Sq. Hd.	1	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS
12	Pipe Plug - 1/4" Hex Hd.	()	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (2)	U78-941ZPV (2)	U78-941ZPV (2)	U78-941ZPV (2)
13	Hex Cap screw - 3/8" - 16 x 3/4" Lg.	6	U30-72ZP	U30-72ZP	-	-	U30-72ZP	U30-72ZP	-	-
13	Hex Cap Screw - 5/16" - 18 x 3/4" Lg.	8	-	-	U30-60ZP	U30-60ZP	-	-	U30-60ZP	U30-60ZP
14	Hex Cap Screw - 3/8" - 16 x 1" Lg.	()	U30-74ZP(4)	U30-74ZP(4)	U30-74ZP(4)	U30-74ZP** (4)	U30-74ZP (2)	U30-74ZP(2)	U30-74ZP(4)	U30-74ZP** (4)
*	Lock washer - 3/8"	()	U43-12ZP(8)	U43-12ZP(8)	U43-12ZP(8)	U43-12ZP(8)	U43-12ZP (2)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(2)


* Not pictured

** DS2HHG3-53L and DS3HHG3-01 uses U30-99S

REPAIR PARTS



PDHG/BPDH20/PQP20 MODELS
PDHHG/BPDH25/PQP25 MODELS



REPAIR PARTS

BERKELEY MODELS

KEY NO.	DESCRIPTION	QTY	BPDH10-L	BPDH15-L	BPDH20-L	BPDH25-L
			1 HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP
1	Motor	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
2	Water Slinger	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Priming Plug - 1/2" NPT	1	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T
4	Seal Plate	1	L176-47P1	L176-47P1	C3-189P1	C3-189P1
5	Seal Plate O-Ring	1	U9-399	U9-399	U9-228A	U9-228A
6	Shaft Seal	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
7	Impeller	1	C105-92PVB	C105-92PBBB	C105-214PFA	C105-214PGA
*	Impeller Screw - 1/4" - 20 x 1-1/4" Lg.	1	-	-	C30-51SS	C30-51SS
8	Diffuser	1	C1-258PCA	C1-258PCA	C1-274P	C1-274P
9	Diffuser Screws - 1/4 - 20 x 1" Lg.	4	U30-997SS	U30-997SS	-	-
9	Diffuser Screws - 8 - 32 X 7/8" Lg.	2	-	-	U30-996SS	U30-996SS
10	Diffuser Ring	1	U9-226	U9-226	U9-393	U9-393
11	"V" Clamp	1	C19-54SS	C19-54SS	C19-37A	C19-37A
12	Pump Body	1	C176-66P	C176-66P	C176-62P	C176-62P
13	Drain Plug - 1/4" NPT	1	WC78-40T	WC78-40T		
14	Base	1	C4-42P	C4-42P	C4-42P	C4-42P
15	Washer	2	U43-61ZP	U43-61ZP	U43-42SS	U43-42SS
16	Nut	4	U36-37ZP	U36-37ZP	-	-
17	Rubber Pad	1	C35-11	C35-11	C35-11	C35-11
*	Hex Cap Screw - 3/8 " - 16 x 1-3/4" Lg. (Top)	2	-	-	U30-77SS	U30-77SS
*	Hex Cap Screw - 3/8 " - 16 x 1" Lg. (Bottom)	2	-	-	U30-74SS	U30-74SS

* Not pictured

REPAIR PARTS

MYERS MODELS

KEY NO.	DESCRIPTION	QTY	PQP10	PQP15	PQP20	PQP25
			1HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP
1	Motor	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
2	Water Slinger	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Priming Plug - 1/2" NPT	1	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T
4	Seal Plate	1	L176-47P1	L176-47P1	C3-189P1	C3-189P1
5	Seal Plate O-Ring	1	U9-399	U9-399	U9-228A	U9-228A
6	Shaft Seal	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
7	Impeller	1	C105-92PVB	C105-92PBBB	C105-214PFA	C105-214PGA
*	Impeller Screw - 1/4" - 20 x 1-1/4" Lg.	1	-	-	C30-51SS	C30-51SS
8	Diffuser	1	C1-258PCA	C1-258PCA	C1-274P	C1-274P
9	Diffuser Screws - 1/4 - 20 x 1" Lg.	4	U30-997SS	U30-997SS	-	-
9	Diffuser Screws - 8 - 32 X 7/8" Lg.	2	-	-	U30-996SS	U30-997SS
10	Diffuser Ring	1	U9-226	U9-226	U9-393	U9-393
11	"V" Clamp	1	C19-54SS	C19-54SS	C19-37A	C19-37A
12	Pump Body	1	C176-53P	C176-53P	C176-62P	C176-62P
13	Drain Plug - 1/4" NPT	1	WC78-40T	WC78-40T		
14	Base	1	C4-42P	C4-42P	C4-42P	C4-42P
15	Washer	2	U43-61ZP	U43-61ZP	U43-42SS	U43-42SS
16	Nut	4	U36-37ZP	U36-37ZP	-	-
17	Rubber Pad	1	C35-11	C35-11	C35-11	C35-15
*	Hex Cap Screw - 3/8 " - 16 x 1-3/4" Lg. (Top)	2	-	-	U30-77SS	U30-77SS
	Hex Cap Screw - 3/8 " - 16 x 1" Lg. (Bottom)	2	-	-	U30-74SS	U30-74SS

* Not pictured
Hex Cap Screw - 3/8 " - 16 x 1" Lg. (Bottom)

REPAIR PARTS


STA-RITE MODELS

KEY NO.	DESCRIPTION	QTY	PD2HE-L	PD2HF-L	PDHG-L	PDHHG-L
			1HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP
1	Motor	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
2	Water Slinger	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Priming Plug - 1/2" NPT	1	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T
4	Seal Plate	1	L176-47P1	L176-47P1	C3-189P1	C3-189P1
5	Seal Plate O-Ring	1	U9-399	U9-399	U9-228A	U9-228A
6	Shaft Seal	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
7	Impeller	1	C105-92PVB	C105-92PB ^{BB}	C105-214PFA	C105-214PGA
*	Impeller Screw - 1/4" - 20 x 1-1/4" Lg.	1	-	-	C30-51SS	C30-51SS
8	Diffuser	1	C1-258PCA	C1-258PCA	C1-274P	C1-274P
9	Diffuser Screws - 1/4 - 20 x 1" Lg.	4	U30-997SS	U30-997SS	-	-
9	Diffuser Screws - 8 - 32 X 7/8" Lg.	2	-	-	U30-996SS	U30-996SS
10	Diffuser Ring	1	U9-226	U9-226	U9-393	U9-393
11	"V" Clamp	1	C19-54SS	C19-54SS	C19-37A	C19-37A
12	Pump Body	1	C176-66P	C176-66P	C176-62P	C176-62P
13	Drain Plug - 1/4" NPT	1	WC78-40T	WC78-40T		
14	Base	1	C4-42P	C4-42P	C4-42P	C4-42P
15	Washer	2	U43-61ZP	U43-61ZP	U43-42SS	U43-42SS
16	Nut	4	U36-37ZP	U36-37ZP	-	-
17	Rubber Pad	1	C35-11	C35-11	C35-11	C35-11
*	Hex Cap Screw - 3/8 " - 16 x 1-3/4" Lg. (Top)	2	-	-	U30-77SS	U30-77SS
*	Hex Cap Screw - 3/8 " - 16 x 1" Lg. (Bottom)	2	-	-	U30-74SS	U30-74SS

* Not pictured

REPAIR PARTS

MDPC AND DPC MODELS



REPAIR PARTS

MYERS MODELS


KEY NO.	DESCRIPTION	QTY	MDPC
			1/2 HP
1	Motor	1	J218-1651-115
2	Hex Cap Screw - 3/8 - 16x1-1/2"	4	U30-76ZP
3	Water Slinger	1	17351-0009
4	Seal Plate Diffuser	1	C3-120
5	Roll Pin 3/32 x 5/16"	2	U30-522SS
6	Seal Plate Gasket	1	N20-35N
7	Shaft Seal	1	U109-6B
8	Impeller	1	C5-184P
9	Diffuser Cover	1	C6-47P
10	Diffuser Ring	1	C21-11
11	Pump Body	1	C76-41
12	Pipe Plug - 1/2" Square Head	1	U78-59ZPS
13	Pipe Plug - 1/4" Hex Head	1	U78-941ZPV
14	Flange - 1-1/4" NPT	1	PW16-4
15	Hex Cap Screw - 3/8-16 x 1"	2	U30-74ZP
16	Check Valve Flapper	1	PW22-1
17	Washer	1	U43-41SS
18	Hex Cap Screw - 1/4-20 x 3/4"	1	37006-4652
19	Washer	2	U43-138ZP
20	Hex Nut - 1/4-20	1	U36-36ZP
21	Base	1	J104-9F
22	Rubber Pad	1	C35-5S
23	Handle	1	C54-21
24	Strain Relief	1	U71-7
25	Cord	1	U17-402

STA-RITE MODELS

KEY NO.	DESCRIPTION	QTY	DPC
			1/2 HP
1	Motor	1	J218-1651-115
2	Hex Cap Screw - 3/8 - 16x1-1/2"	4	U30-76ZP
3	Water Slinger	1	17351-0009
4	Seal Plate Diffuser	1	C3-120
5	Roll Pin 3/32 x 5/16"	2	U30-522SS
6	Seal Plate Gasket	1	N20-35N
7	Shaft Seal	1	U109-6B
8	Impeller	1	C5-184P
9	Diffuser Cover	1	C6-47P
10	Diffuser Ring	1	C21-11
11	Pump Body	1	C76-41
12	Pipe Plug - 1/2" Square Head	1	U78-59ZPS
13	Pipe Plug - 1/4" Hex Head	1	U78-941ZPV
14	Flange - 1-1/4" NPT	1	PW16-4
15	Hex Cap Screw - 3/8-16 x 1"	2	U30-74ZP
16	Check Valve Flapper	1	PW22-1
17	Washer	1	U43-41SS
18	Hex Cap Screw - 1/4-20 x 3/4"	1	37006-4652
19	Washer	2	U43-138ZP
20	Hex Nut - 1/4-20	1	U36-36ZP
21	Base	1	J104-9F
22	Rubber Pad	1	C35-5S
23	Handle	1	C54-21
24	Strain Relief	1	U71-7
25	Cord	1	U17-402

REPAIR PARTS

DHE, DHF, DMG, DMMG MODELS



REPAIR PARTS

STA-RITE MODELS


KEY NO.	DESCRIPTION	QTY	DHE3-50 /DHE-50L	DHF-51L/ DHF3-51	DHG-52L/ DHG3-52	DMG-41L/ DMG3-41	DHHG-53L/ DHHG3-53	DMMG-42L/ DMMG3-42
			3/4 HP	1HP	1-1/2 HP	2 HP	3 HP	5 HP
1	Motor - 115/230V 1ph	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1656	J218-1657	J218-1657
1	Motor - 230V 1ph	1	-	-	-	-	-	-
1	Motor - 230/460V 3ph	1	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100GL	AP100G5L	AP100G5L
2	Hex Cap Screw - 3/8" - 16 x 1-1/4"	4	U30-75ZP	U30-75ZP	-	U30-75ZP	-	U30-75ZP
2	Hex Cap Screw - 3/8" - 16 x 1"	4	-	-	U30-74ZP	-	U30-74ZP	-
3	Water Slinger	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
4A	Seal Plate	1	-	-	-	C3-23	-	C3-23
4B	Seal Plate	1	C3-52	C3-52	-	-	-	-
4C	Seal Plate	1	-	-	C3-35	-	C3-35	-
5A	Seal Plate Gasket	1	C20-21N	C20-21N	-	C20-21N	-	C20-21N
5B	Seal Plate Gasket	1	-	-	C20-46B	-	C20-46B	-
6	Shaft Seal	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6A
7A	Impeller - 1ph	1	C105-92PLC	C105-92PB _J	C105-214PCA	C105-114P _{NGA}	C105-214PA	C105-80EA
7A	Impeller - 3ph	1	C105-92PLXA	C105-92PB _{XA}	C105-214PCA	C105-114P _{NGA}	C105-214PA	C105-80EA
7B	Impeller Screw	1	C30-14SS*	C30-14SS*	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS
8	Wear Ring	1	C23-27	C23-27	C23-19	C23-32D	C23-19	C23-32D
9A	Diffuser (Includes Key No. 8)	1	-	-	-	C101-56C	-	C101-72
9B	Diffuser (Includes Key No. 8)	1	C101-212B	C101-212B	-	-	-	-
9C	Diffuser (Includes Key No. 8)	1	-	-	C101-77	-	C101-77	-
10	Diffuser Ring	1	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2
11	Pipe Plug - 1/4" NPT	()	U78-941ZPV(4)	U78-941ZPV(4)	U78-941ZPV(2)	U78-941ZPV(4)	U78-941ZPV(2)	U78-941ZPV(4)
12A	Pump Body	1	C76-1J	C76-1J	C76-12	C76-1J	C76-12	C76-1L
12B	Pipe Plug - 1-1/2" NPT	1	U78-63GPS	U78-63GPS	-	U78-63GPS	-	U78-63GPS
13	Hex Cap Screw - 5/16" - 18 x 3/4"	4	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP
14	Base	1	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5
15	Lock Washer - 3/8"	()	U43-12ZP(4)	U43-12ZP(4)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(4)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(4)
16	Hex Cap Screw - 3/8" - 16 x 3/4"	()	U30-72ZP(2)	U30-72ZP(2)	U30-72ZP(10)	U30-72ZP(2)	U30-72ZP(10)	U30-72ZP(2)

* 3ph Only

REPAIR PARTS

BERKELEY S40100, S40099, 40102, S40103, S40094, S40093, S40097, S40096 MODELS

STA-RITE DMH-171, DMH3-171, DM2H3-17, MJ-172, DMJ3-172, DM2J-172, DM2J3-172, DHH-169, DHH3-169,
DH2H-112, DH2H3-112, DH2H3-169, DHJ-170, DHJ3-170, H2J-113, DH2J3-170 MODELS



REPAIR PARTS

BERKELEY MODELS

KEY NO.	DESCRIPTION	QTY	S40100 / S40099	S40102 / S40103	S40094 / S40093	S40097 / S40096
			3 HP	5 HP	3 HP	5 HP
1	Motor - 230V, 60Hz, 1ph	1	C218-177	C218-180	C218-177	C218-180
1	Motor - 230/460V, 60Hz, 3ph	1	C218-179	C218-182	C218-179	C218-182
1	Motor - 200V, 60Hz, 1ph	1	-	C218-192	C218-191	C218-192
1	Motor - 200V, 60Hz, 3ph	1	C218-178	C218-181	C218-178	C218-181
2	O-Ring	1	U9-265	U9-265	U9-265	U9-265
2A	Sleeve	1	C23-58	C23-58	C23-58	C23-58
3	Key - Square	1	U65-42A	U65-42A	U65-42A	U65-42A
4	Water Slinger - Single Phase	1	C69-15	C69-15	C69-15	C69-15
4	Water Slinger - 230/460V, Three Phase	1	C69-16	C69-15	C69-16	C69-15
4	Water Slinger - 200 V, Three Phase	1	C69-15	C69-15	C69-15	C69-15
5	Cap Screw - 3/8 - 16 x 7/8" Lg.	8	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP
6	Adapter	1	C2-66	C2-66	C2-66	C2-66
7	Gasket - Adapter	1	C20-46B	C20-46	C20-46	C20-46
8	Lock Washer - 3/8"	6	U43-12ZP	U43-12ZP	U43-12ZP	U43-12ZP
9	Hex Cap Screw - 3/8" - 16 x 1" Lg.	4	U30-74ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP
10	Shaft Seal	1	U109-433SS	U109-433SS	U109-433SS	U109-433SS
11	Gasket - Seal	1	C20-101	C20-101	C20-101	C20-101
12	Impeller	1	C5-246	C5-247	C5-248	C5-249
13	Wear Ring	1	J23-5	C23-14	J23-5	J23-5
14	Gasket	1	C20-100	C20-100	C20-100	C20-100
15	Washer - Impeller	1	C43-45SS	C43-45SS	C43-45SS	C43-45SS
16	Gasket	1	C43-46	C43-46	C43-46	C43-46
17	Screw - Impeller - 3/8 - 16 x 3/4" Lg.	1	U30-72SS	U30-72SS	U30-72SS	U30-72SS
18	Diffuser (includes Key No. 13)	1	C101-126	C101-126B	C101-132	C101-132
19	Diffuser Ring	1	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2
20	Pump Body	1	C76-12	C76-12C	C76-12B	C76-12
21	Pipe Plug - 1/4" NPT	2	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV
22	Cap Screw - 5/16 - 18 x 3/4" Lg.	4	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP

REPAIR PARTS

STA-RITE MODELS

KEY NO.	DESCRIPTION	QTY	DMH-171	DMJ-172	DHH-169	DHJ-170
			DMH3-171 DM2H3-17	DMJ3-172 DM2J-172 DM2J3-172	DHH3-169 DH2H-112 DH2H3-112 DH2H3-169	DHJ3-170 DH2J-113 DH2J3-170
			3 HP	5 HP	3 HP	5 HP
1	Motor - 230V, 60Hz, 1ph	1	C218-177	C218-180	C218-177	C218-180
1	Motor - 230/460V, 60Hz, 3ph	1	C218-179	C218-182	C218-179	C218-182
1	Motor - 200V, 60Hz, 1ph	1	-	C218-192	C218-191	C218-192
1	Motor - 200V, 60Hz, 3ph	1	C218-178	C218-181	C218-178	C218-181
2	O-Ring	1	U9-265	U9-265	U9-265	U9-265
2A	Sleeve	1	C23-58	C23-58	C23-58	C23-58
3	Key - Square	1	U65-42A	U65-42A	U65-42A	U65-42A
4	Water Slinger - Single Phase	1	C69-15	C69-15	C69-15	C69-15
4	Water Slinger - 230/460V, Three Phase	1	C69-16	C69-15	C69-16	C69-15
4	Water Slinger - 200 V, Three Phase	1	C69-15	C69-15	C69-15	C69-15
5	Cap Screw - 3/8 - 16 x 7/8" Lg.	8	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP
6	Adapter	1	C2-66	C2-66	C2-66	C2-66
7	Gasket - Adapter	1	C20-46B	C20-46	C20-46	C20-46
8	Lock Washer - 3/8"	6	U43-12ZP*	U43-12ZP*	U43-12ZP	U43-12ZP
9	Hex Cap Screw - 3/8" - 16 x 1" Lg.	4	U30-74ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP
10	Shaft Seal	1	U109-433SS	U109-433SS	U109-433SS	U109-433SS
11	Gasket - Seal	1	C20-101	C20-101	C20-101	C20-101
12	Impeller	1	C5-246	C5-247	C5-248	C5-249
13	Wear Ring	1	J23-5	C23-14	J23-5	J23-5
14	Gasket	1	C20-100	C20-100	C20-100	C20-100
15	Washer - Impeller	1	C43-45SS	C43-45SS	C43-45SS	C43-45SS
16	Gasket	1	C43-46	C43-46	C43-46	C43-46
17	Screw - Impeller - 3/8 - 16 x 3/4" Lg.	1	U30-72SS	U30-72SS	U30-72SS	U30-72SS
18	Diffuser (includes Key No. 13)	1	C101-126	C101-126B	C101-132	C101-132
19	Diffuser Ring	1	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2
20	Pump Body	1	C76-12	C76-12C	C76-12B	C76-12
21	Pipe Plug - 1/4" NPT	2	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV
22	Cap Screw - 5/16 - 18 x 3/4" Lg.	4	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	PROBABLE CAUSE(S)	CORRECTIVE ACTION
Motor will not run	Disconnect switch is off	Be sure switch is on
	Fuse is blown	Replace fuse
	Starting switch is defective	Replace starting switch
	Wires at motor are loose, disconnected, or wired incorrectly	Refer to instructions on wiring. Check and tighten all wiring. WARNING Capacitor voltage may be hazardous. To discharge capacitor, hold insulated handle screwdriver BY THE HANDLE and short capacitor terminals together. Do not touch metal screwdriver blade or capacitor terminals. If in doubt, consult a qualified electrician.
Motor runs hot and overload kicks off	Motor is wired incorrectly	Refer to wiring instructions
	Voltage is too low	Check with power company. Install heavier wiring if wire size is too small (See Electrical section of this manual)
Motor runs but no water is delivered Unscrew priming plug and make sure there is water in pump case.	Pump in new installation did not pick up prime through: Check prime before looking for other causes. Improper priming Air leaks Leaking foot valve	In new installation: 1. Unscrew priming plug and make sure there is water in pump case 2. Re-prime according to instructions 3. Check all connections on suction line 4. Replace foot valve
	Pump has lost prime through: Check prime before looking for other causes. Air leaks Water level below suction of pump	In installation already in use: 1. Unscrew priming plug and make sure there is water in pump case 2. Check all connections on suction line and shaft seal 3. Lower suction line into water and re-prime. If receding water level in well exceeds suction lift, a deep well pump is needed
	Impeller is plugged	Clean impeller as per Cleaning/replacing Impeller procedures.
	Check valve or foot valve is stuck in closed position	Replace check valve or foot valve
	Pipes are frozen	Thaw pipes. Bury pipes below frost line. Heat pit or pump house
	Foot valve and/or strainer are buried in sand or mud	Raise foot valve and/or strainer above well bottom
	Leaking foot valve is causing loss of priming	Replace foot valve
	Water level in well is greater than 25 feet below suction of pump	A deep well jet pump may be needed
	Steel piping(if used) is corroded or limed, causing excess friction	Replace with plastic pipe where possible, otherwise with new steel pipe
	Offset piping is too small in size	Use larger offset piping
Pump does not deliver water to full capacity	Leaking foot valve is causing loss of priming	Replace foot valve
	Water level in well is greater than 25 feet below suction of pump	A deep well jet pump may be needed
	Steel piping(if used) is corroded or limed, causing excess friction	Replace with plastic pipe where possible, otherwise with new steel pipe
	Offset piping is too small in size	Use larger offset piping

BERKELEY WARRANTY

Warranty

Pentair BERKELEY® warrants to the original consumer purchaser ("Purchaser" or "You") of the products listed in the table below, that they will be free from defects in material and workmanship for the Warranty Period shown in the table below.

Product	Warranty Period
Water Systems:	
Water Systems Products – jet pumps, small centrifugal pumps, submersible pumps and related accessories	whichever occurs first: 12 months from date of original installation, or 18 months from date of manufacture
Pentair Pro-Source® Composite Tanks	5 years from date of original installation
Pentair Pro-Source Steel Pressure Tanks	5 years from date of original installation
Pentair Pro-Source Epoxy-Lined Tanks	3 years from date of original installation
Agricultural/Commercial:	
Centrifugals - close-coupled motor drive, frame mount, SAE mount, engine drive, VMS, SSCX, SSHM	12 months from date of original installation, or 24 months from date of manufacture
Submersible Turbines, 6" diameter and larger	12 months from date of original installation, or 24 months from date of manufacture

Our warranty will not apply to any product that, in our sole judgement, has been subject to negligence, misapplication, improper installation, or improper maintenance. Examples that may result in denial of a warranty claim (this list is not all inclusive):

- Damage caused by careless handling, improper repackaging, or shipping.
- Damage due to misapplication, misuse, abuse, or failure to operate equipment as specified in the owner's manual.
- Damage caused by failure to install products as specified in the owner's manual.
- Damage due to unauthorized product modifications or failure to use Pentair original replacement parts.
- Damage caused by negligence, or failure to properly maintain products as specified in the owner's manual.
- Damage caused by water freezing inside the product.
- Accidental damage, fire, acts of God, or other circumstances outside the control of Pentair.

Without limiting the foregoing, operating a three phase motor with single phase power through a phase converter will void the warranty. Note also that three phase motors must be protected by three-leg, ambient compensated, extra-quick trip overload relays of the recommended size or the warranty is void.

All impeller diameters specified in the BEC2 pump sizing program have been tested and determined to not exceed the service factor of the specified motor. Oversized impeller diameters can be requested, however, use of an oversized impeller will void any warranty claims.

Your only remedy, and BERKELEY's only duty under this warranty, is that BERKELEY repair or replace defective products (at BERKELEY's choice). THE REMEDIES DESCRIBED HERE ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES AND OUR ENTIRE LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY.

You must pay all labor and shipping charges associated with the warranty and must request warranty service through the installing dealer as soon as a problem is discovered. No request for service will be accepted if received after the Warranty Period has expired. This warranty is not transferable.

BERKELEY'S LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE PRODUCT AT ISSUE. BERKELEY SHALL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONTINGENT DAMAGES OR LOSSES WHATSOEVER, WHETHER DIRECT OR INDIRECT. THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE. EXCEPT FOR THE WARRANTY SET FORTH HEREIN, BERKELEY MAKES NO WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE PRODUCTS, INCLUDING, BUT NOT TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.

THE FOREGOING WARRANTIES SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION PROVIDED HEREIN. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to You. This warranty gives You specific legal rights and You may also have other rights which vary from state to state.

This Warranty is effective July 14, 2020 and replaces all undated warranties and warranties dated before July 14, 2020.

BERKELEY
293 Wright Street, Delavan, WI 53115
Phone: 866-973-6835 • Fax: 800-321-8793 • Pentair.com/Berkeley
In Canada: 490 Pinebush Road, Unit 4, Cambridge, Ontario N1T 0A5
Phone: 800-363-7867 • Fax: 888-606-5484

MYERS WARRANTY

Limited Warranty

Myers' warrants to the original consumer purchaser ("Purchaser" or "You") of the products listed below, that they will be free from defects in material and workmanship for the Warranty Period shown below.

Product	Warranty Period whichever occurs first:
Jet pumps, small centrifugal pumps, submersible pumps and related accessories	12 months from date of original installation, or 18 months from date of manufacture
Fibrewound Tanks	5 years from date of original installation
Steel Pressure Tanks	5 years from date of original installation
Sump/Sewage/Effluent/Utility/Battery Backup Products	36 months from date of manufacture
Wastewater Solids Handling Pumps	12 months from date of shipment from factory or 18 months from date of manufacture

Our warranty applies only where such products are used in compliance with the requirements of the applicable product catalog and/or manuals. For additional information, please refer to the applicable standard limited warranty featured in the product manual.

Our warranty will not apply to any product that, in our sole judgement, has been subject to negligence, misapplication, improper installation, or improper maintenance. Without limiting the foregoing, operating a three phase motor with single phase power through a phase converter will void the warranty. Note also that three phase motors must be protected by three-leg, ambient compensated, extra-quick trip overload relays of the recommended size or the warranty is void.

Your only remedy, and MYERS's only duty, is that MYERS repair or replace defective products (at MYERS's choice). You must pay all labor and shipping charges associated with this warranty and must request warranty service through the installing dealer as soon as a problem is discovered. No request for service will be accepted if received after the Warranty Period has expired. This warranty is not transferable.

MYERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR CONTINGENT DAMAGES WHATSOEVER.

THE FOREGOING LIMITED WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE FOREGOING LIMITED WARRANTIES SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION PROVIDED HEREIN.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to You. This warranty gives You specific legal rights and You may also have other rights which vary from state to state.

This Limited Warranty is effective January 1, 2021 and replaces all undated warranties and warranties dated before January 1, 2021.

PENTAIR MYERS
293 Wright Street, Delavan, WI 53115
Phone: 888-987-8677 • Fax: 800-426-9446 • www.femyers.com
In Canada: 490 Pinebush Road, Unit 4, Cambridge, Ontario N1T 0A5
Phone: 800-363-7867 • Fax: 888-606-5484

STA-RITE WARRANTY

WARRANTY

STA-RITE* warrants to the original consumer purchaser ("Purchaser" or "You") of the products listed below, that they will be free from defects in material and workmanship for the Warranty Period shown below.

Product	Warranty Period
Water Systems Products – jet pumps, small centrifugal pumps, submersible pumps and related accessories	whichever occurs first: 12 months from date of original installation, or 18 months from date of manufacture
Pro-Source™ Composite Tanks	5 years from date of original installation
Pro-Source™ Steel Pressure Tanks	5 years from date of original installation
Pro-Source™ Epoxy-Lined Tanks	3 years from date of original installation
Sump/Sewage/Effluent Products	12 months from date of original installation, or 18 months from date of manufacture

Our warranty will not apply to any product that, in our sole judgement, has been subject to negligence, misapplication, improper installation, or improper maintenance. Without limiting the foregoing, operating a three phase motor with single phase power through a phase converter will void the warranty. Note also that three phase motors must be protected by three-leg, ambient compensated, extra-quick trip overload relays of the recommended size or the warranty is void.

Your only remedy, and STA-RITE's only duty, is that STA-RITE repair or replace defective products (at STA-RITE's choice). You must pay all labor and shipping charges associated with this warranty and must request warranty service through the installing dealer as soon as a problem is discovered. No request for service will be accepted if received after the Warranty Period has expired. This warranty is not transferable.

STA-RITE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR CONTINGENT DAMAGES WHATSOEVER.

THE FOREGOING WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE FOREGOING WARRANTIES SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION EXPRESSLY PROVIDED HEREIN.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to You. This warranty gives You specific legal rights and You may also have other rights which vary from state to state.

This Limited Warranty is effective June 1, 2011 and replaces all undated warranties and warranties dated before June 1, 2011.

STA-RITE INDUSTRIES
293 Wright Street • Delavan, WI U.S.A. 53115
Phone: 1-888-782-7483 • Fax: 1-800-426-9446 • Web Site: sta-rite.com



293 Wright St
Delavan, WI 53115
Ph: 888-782-7483
Fx: 800.426.9446


490 Pinebush Rd, Unit 4
Cambridge, Ontario
Canada N1T 0A5
Ph: 800.363.7867
Fx: 888.606.5484

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. Third party registered and unregistered trademarks and logos are the property of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.



P15007 (01-03-2023)

POMPES CENTRIFUGES ET POMPES DE GICLEURS AUTO-AMORÇANTES PROFESSIONNELLES



GUIDE DE L'UTILISATEUR

PENTAIR.COM

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	33
INSTALLATION	34
ÉLECTRICITÉ	36
FONCTIONNEMENT	38
ENTRETIEN	39
PIÈCES DE RECHANGE	42
DÉPANNAGE	57
GARANTIES	58

CE MANUEL COMPREND LES SÉRIES DE MODÈLES SUIVANTES :

MODÈLES BERKELEY : LTHH, BPD, LTH/LTM.

MODÈLES MYERS : MDPC, QP, PQP.

MODÈLES STA-RITE : DPC, D, DS2, DS3, PD

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

! Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Si vous voyez ce symbole sur votre pompe ou dans ce guide, cherchez l'un des mots d'avertissement ci-dessous et soyez attentif aux risques de blessures corporelles.

DANGER signale un danger qui provoquera la mort, des blessures corporelles graves ou des dommages matériels importants, s'il est ignoré.

MISE EN GARDE signale un danger qui peut provoquer la mort, des blessures corporelles graves ou des dommages matériels importants, s'il est ignoré.

ATTENTION signale un danger qui provoquera ou peut provoquer des blessures corporelles légères ou des dommages matériels, s'il est ignoré.

Le terme **REMARQUE** indique d'importantes consignes spéciales, non liées aux dangers.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

MISE EN GARDE Ce produit et les accessoires connexes contiennent des produits chimiques considérés par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés au système reproducteur.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

MISE EN GARDE NE TOUCHEZ JAMAIS À UN MOTEUR EN MARCHE. Les moteurs modernes peuvent fonctionner à une température élevée. Pour éviter les brûlures lors de l'entretien de la pompe, laissez-la refroidir pendant 20 minutes après l'arrêt avant de la manipuler.

- ◆ Pour éviter l'accumulation de chaleur et les risques de surpression et de blessure, ne l'utilisez pas dans un système de réservoir (d'eau domestique) sous pression. Ne l'utilisez pas comme pompe de surpression; l'aspiration sous pression pourrait faire exploser le corps de la pompe.
- ◆ N'exposez pas la pompe ou le système de tuyauterie au gel. Le gel peut endommager la pompe et la tuyauterie, peut causer une défaillance de l'équipement et entraîner des blessures et avoir pour effet d'annuler la garantie.
- ◆ Utilisez cette pompe uniquement pour pomper de l'eau.
- ◆ Inspectez régulièrement les composants de la pompe et du système.
- ◆ Portez des lunettes de sécurité en tout temps lorsque vous travaillez sur les pompes.
- ◆ Gardez la zone de travail propre, dégagée et adéquatement éclairée; rangez tous les outils et les équipements non utilisés.
- ◆ Maintenez les visiteurs à une distance sécuritaire des zones de travail.
- ◆ Faites en sorte que l'atelier ne présente aucun danger pour les enfants en installant des cadenas et des interrupteurs et en retirant les clés de contact.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

! Câblez le moteur à la bonne tension. Consultez la section « Électricité » de ce manuel et la plaque signalétique du moteur.

! Assurez-vous d'effectuer la mise à la terre du moteur avant de le brancher à l'alimentation électrique.

! Respectez les normes du Code national de l'électricité, du Code canadien de l'électricité et des codes locaux pour tout le câblage.

! Suivez les instructions de câblage de ce manuel pour raccorder le moteur aux lignes électriques.

MISE EN GARDE
 Tension dangereuse. Peut causer un choc électrique, des brûlures ou la mort. Assurez-vous de mettre la pompe à la terre avant de la brancher à l'alimentation électrique.

INSTALLATION

AVANT D'INSTALLER LA POMPE

- ◆ Assurez-vous que le puits n'est pas plus profond que 20 pi par rapport à l'eau.
- ◆ Installez la pompe aussi près du puits que possible et utilisez le moins possible de coude et de raccords. Les tuyaux plus longs et plusieurs raccords augmentent la friction et réduisent le débit.
- ◆ Assurez-vous que le puits est exempt de sable. Le sable peut obstruer la pompe et annuler la garantie.
- ◆ Protégez la pompe et l'ensemble de la tuyauterie du gel. Le gel peut fendre la tuyauterie, endommager la pompe et annuler la garantie. Vérifiez la réglementation locale en matière de protection contre le gel. Les tuyaux doivent être à 12 po (30 cm) sous la ligne de gel et la pompe doit être isolée.
- ◆ Assurez-vous que tous les tuyaux et le clapet de pied sont propres et en bon état.
- ◆ Assurez-vous qu'il n'y a pas de poches d'air ou de fuites dans le tuyau d'aspiration. Utilisez un ruban d'étanchéité pour filetage de tuyau en PTFE pour sceller les joints de tuyaux.
- ◆ Les raccords installés à proximité du puits et de la pompe aident à l'entretien. Assurez-vous de laisser assez d'espace pour utiliser des clés.

MISE EN GARDE LE CORPS DE LA POMPE PEUT EXPLOSER si elle est utilisée comme pompe de surpression. NE PAS UTILISER comme pompe de surpression.

INSTALLATION DE LA POINTE FILTRANTE

Suivez les étapes d'installation ci-dessous qui correspondent à votre type de pompe.

INSTALLATION D'UN PUITS TUBÉ

1. Assurez-vous que le clapet de pied fonctionne librement. Vérifiez que la crêpine est propre.
2. Raccordez le clapet de pied et la crêpine à la première longueur du tuyau d'aspiration et faites descendre le tuyau dans le puits. Ajoutez des sections de tuyau au besoin et utilisez du ruban d'étanchéité pour filetage de tuyau en PTFE sur les filetages mâles. Assurez-vous que tous les tuyaux d'aspiration sont complètement étanches ou la pompe subira une perte d'amorçage et n'arrivera pas à pomper.
3. Installez un clapet de pied de 10 à 20 pieds sous le niveau d'eau le plus bas pendant que la pompe fonctionne (niveau d'eau de pompage). Votre foreur de puits peut vous fournir cette information.
 - ◆ Pour empêcher le sable et les sédiments de pénétrer dans le système de pompage, le clapet de pied/crépine doivent être au moins à cinq pieds du fond du puits.
4. Lorsque la bonne profondeur est atteinte, installez un joint de puits sanitaire sur le tuyau et dans le tubage du puits. Serrez les boulons pour sceller le tubage du puits.
5. Si vous utilisez un clapet de pied, il est recommandé d'utiliser un raccord en T et un bouchon d'amorçage (figure 1).

INSTALLATION D'UN PUITS CREUSÉ

Suivez les mêmes instructions décrites dans la section Installation d'un puits tubé.

INSTALLATION D'UN PUITS À POINTE FILTRANTE

1. Raccordez le tuyau d'aspiration à la pointe filtrante (figure 2). Gardez le tuyau horizontal aussi court que possible. Utilisez du ruban d'étanchéité pour filetage de tuyau en PTFE sur le filetage extérieur. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs pointes filtrantes pour obtenir un débit d'eau suffisant pour le pompage.

2. Installez un clapet de non-retour dans le tuyau horizontal. Assurez-vous que la flèche du clapet de non-retour indiquant le sens de l'écoulement pointe vers la pompe.

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE HORIZONTALE DU PUITS À LA POMPE

1. N'installez jamais un tuyau d'aspiration plus petit que la prise d'aspiration de la pompe.
2. Pour aider l'amorçage dans les installations de pointes filtrantes, installez le clapet de non-retour comme illustré à la figure 2. Assurez-vous que la flèche du clapet de non-retour indiquant le sens de l'écoulement pointe vers la pompe.




FIGURE 1 - INSTALLATION D'UN PUITS TUBÉ OU CREUSÉ




FIGURE 2 - INSTALLATION D'UN PUITS À POINTE FILTRANTE

TAILLES DE TUYAU DE REFOULEMENT

1. Si vous augmentez la taille du tuyau de refoulement, installez un réducteur dans la prise de refoulement de la pompe. N'augmentez pas la taille de la tuyauterie par étapes.
2. Lorsque la pompe est installée loin des points de consommation d'eau, la taille du tuyau de refoulement doit être plus grosse afin de réduire les pertes de pression causées par la friction.
 - ◆ Jusqu'à 100 pieds : Même taille que la prise de refoulement de la pompe.
 - ◆ De 100 pi à 300 pi : Augmentez la taille de la tuyauterie d'une grandeur.
 - ◆ De 300 pi à 600 pi : Augmentez la taille de la tuyauterie de deux grandeurs.

INSTALLATION

ARROSAGE DE PELOUSE

Cette pompe est conçue pour être utilisée dans un étang, une citerne ou un puits à pointe filtrante. Le refoulement de la pompe peut être divisée pour alimenter deux(2) dispositifs ou plus d'arrosage automatique. Un exemple de tuyaux de refoulement multiples est illustré à la figure 3.




FIGURE 3 - TUYAUX DE REFOULEMENT MULTIPLES




FIGURE 5 – SOUTIEN DE CHAQUE TUYAU FIXÉ À LA POMPE

4. Serrez les joints à la main et faites un tour et demi de plus. Ne serrez pas trop.
5. Si un tuyau horizontal plus long doit être utilisé, installez un raccord d'amorçage en T entre le clapet de non-retour et la tête de puits (figure 1). Utilisez la nomenclature 80 ou un tuyau en fer.

INSTALLATION DE LA POMPE ET DE LA TUYAUTERIE

N'utilisez que du ruban d'étanchéité pour filetage de tuyau en PTFE pour effectuer tous les raccords filetés de la pompe elle-même. N'utilisez pas de pâte à joints sur les pompes en plastique : ils peuvent réagir avec le plastique des composants de la pompe.

Assurez-vous que tous les joints du tuyau d'aspiration sont étanches à l'air et à l'eau. Si le tuyau d'aspiration n'est pas étanche, la pompe ne pourra pas extraire l'eau du puits.

1. Boulonnez la pompe sur une fondation solide et plane.
2. Assurez-vous que tous les tuyaux raccordés à la pompe sont bien soutenus.
 - ◆ Installez la pompe aussi près que possible de la tête du puits. Les tuyaux plus longs et plusieurs raccords causent une friction et réduisent le débit.
3. Enroulez 1 1/2 à 2 couches de ruban d'étanchéité pour filetage de tuyau en PTFE dans le sens horaire (face à l'extrémité du tuyau) sur tout le filetage extérieur à raccorder à la pompe.




FIGURE 4 - BOULONNAGE DE LA POMPE




FIGURE 6 – PAS DE POCHES D'AIR DANS LE TUYAU D'ASPIRATION




FIGURE 7 – PAS DE FUITES DANS LE TUYAU D'ASPIRATION

CÂBLAGE

Installez, effectuez la mise à la terre, le câblage, et l'entretien et de cette pompe conformément aux exigences du code de l'électricité. Consultez votre inspecteur en bâtiment local pour en savoir plus sur les codes. Lisez et suivez toutes les mises en garde ci-dessous.

MISE EN GARDE TENSION DANGEREUSE. Peut causer un choc électrique, des brûlures ou la mort. Débranchez l'alimentation de la pompe avant de travailler sur la pompe ou le moteur. Assurez-vous d'effectuer la mise à la terre du moteur avant de le brancher à l'alimentation électrique.

A Pour éviter les risques de choc électrique dangereux ou mortel, coupez l'alimentation électrique du moteur avant de travailler sur les raccordements électriques.

A La tension d'alimentation doit se situer à $\pm 10\%$ de la tension indiquée sur la plaque signalétique. Une tension inadéquate peut provoquer un incendie ou endommager le moteur et annuler la garantie. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

A Utilisez le calibre indiqué dans le Tableau de câblage de ce manuel.

A Effectuez le câblage du moteur conformément au schéma de câblage figurant sur la plaque signalétique du moteur. Si le schéma de la plaque signalétique diffère des schémas figurant dans le manuel, suivez le schéma de la plaque signalétique.

1. Prévoyez un sectionneur à fusibles pour une protection adéquate lorsque vous travaillez sur le moteur. Consultez les codes électriques local et national pour connaître les exigences relatives au sectionneur*.
2. Débranchez l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien du moteur ou de la pompe. Si le sectionneur n'est pas visible de la pompe, verrouillez-le et ajoutez une étiquette mise en garde pour éviter les mises en route inattendues.
3. Effectuez la mise à la terre permanente de la pompe avec le même calibre de câble qu'indiqué dans le Tableau de câblage du manuel. Effectuez la mise à la terre en raccordant la borne verte sous le capot du moteur indiquée GRD (TERRE) ou .
4. Raccordez le câble de mise à la terre à un câble de masse dans le panneau de service ou à une conduite d'eau souterraine en métal ou au tubage de puits d'une longueur d'au moins 10 pieds. Ne raccordez pas à un tuyau en plastique ou des raccords isolés.
A Ne faites pas la mise à la terre sur une conduite d'alimentation en gaz.
5. Protégez les conducteurs sous tension et de terre des coupures, de la graisse, de la chaleur, de l'huile et des produits chimiques.

6. Le moteur comprend une protection thermique intégrée contre les surcharges. Si, pour des raisons inconnues, le moteur s'est arrêté, la surcharge thermique pourrait redémarrer le moteur de manière inattendue et causer des blessures ou des dommages matériels. Débranchez l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien du moteur.




FIGURE 8 – TENSION RÉGLÉE À 230 V. SÉLECTEUR ROTATIF

7. Si vous trouvez cette procédure ou le schéma de câblage déroutant, consultez un électricien qualifié.
 - ◆ Reportez-vous à la figure 8 pour consulter la configuration du câblage.
 - ◆ Raccordez les conducteurs sous tension aux bornes L1 et L2. Si vous devez remplacer le moteur, vérifiez le schéma de câblage sur la plaque signalétique du moteur. Pour les moteurs triphasés ou ceux dont le schéma de câblage ne correspond pas à la figure 8, consultez le schéma sur le moteur.

CONFIGURATION D'UTILISATION À 115 VOLTS

Les modèles monophasés de 115/230 volts sont préréglés à 230 volts en usine.

Si l'alimentation électrique est de 115 volts :

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
2. Retirez le couvercle du moteur.
3. À l'aide d'un tournevis ou d'une clé de 1/2 po, tournez le sélecteur de tension dans le sens antihoraire à 115 V.
4. Replacez le couvercle du moteur.

(*) Fusibles à élément double ou fusibles temporisés Fusetron recommandés pour tous les circuits du moteur.

ÉLECTRICITÉ

TABLEAU DE CÂBLAGE – CALIBRES DE FILS ET FUSIBLES RECOMMANDÉS POUR LES SÉRIES DS2, DS3, LTHH, PD, BPDH, PQP, DPC, MDPC, D, LTH, LTM

HP	TENSION	PHASE	INTENSITÉ DE CHARGE MAXIMALE	VALEUR NOMINALE DU FUSIBLE (INTENSITÉ)	DISTANCE EN PIEDS (MÈTRES) DU MOTEUR À LA SOURCE D'ALIMENTATION			
					0 À 100 (0 À 30)	101 À 200 (31 À 61)	201 À 300 (62 À 91)	301 À 400 (92 À 122)
					CALIBRE DES FILS AWG – 115 V/230 V (MM ²)			
1/2	115/230	1	8,5/4,3	15/15	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	10/14 (5,5/2)	8/14 (8,4/2)
3/4	115/230	1	11,4/5,7	20/15	14/14 (2/2)	10/14 (5,5/2)	8/14 (8,4/2)	6/12 (14/3)
1	115/230	1	12,2/6,1	25/15	12/14 (3/2)	8/14 (8,4/2)	8/14 (8,4/2)	6/12 (14/3)
1	230/460	3	3,6/1,8	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)
1 1/2	115/230	1	18,4/9,2	30/20	10/14 (5,5/2)	8/14 (8,4/2)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5,5)
1 1/2	230/460	3	4,7/2,35	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)
2	115/230	1	22,8/11,4	45/25	10/14 (5,5/2)	6/12 (14/3)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5,5)
2	230/460	3	6,8/3,4	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	12/14 (3/2)
2 1/2	115/230	1	22/11	45/25	10/14 (5,5/2)	8/12 (8,4/3)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5,5)
2 1/2	230/460	3	8,5/4,25	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	10/14 (5,5/2)
3	230	1	17	25	12 (3)	12 (3)	10 (5,5)	8 (8,4)
3	230/460	3	9,6/4,8	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	12/14 (3/2)
3	200	3	11	15	14 (2)	14 (2)	12 (3)	10 (5,5)
5	230	1	28	40	8 (8,4)	8 (8,4)	8 (8,4)	6 (14)
5	200	1	32,2	50	8 (8,4)	8 (8,4)	8 (8,4)	6 (14)
5	230/460	3	15,2/7,6	20/15	12/14 (3/2)	12/14 (3/2)	10/14 (5,5/2)	10/14 (5,5/2)
5	200	3	17,5	25	10 (5,5)	10 (5,5)	10 (5,5)	8 (8,4)

TABLEAU DE CÂBLAGE – CALIBRES DE FILS ET FUSIBLES RECOMMANDÉS POUR LA SÉRIE QP

HP	TENSION	PHASE	INTENSITÉ DE CHARGE MAXIMALE	VALEUR NOMINALE DU FUSIBLE (INTENSITÉ)	DISTANCE EN PIEDS (MÈTRES) DU MOTEUR À LA SOURCE D'ALIMENTATION			
					0 À 100 (0 À 30)	101 À 200 (31 À 61)	201 À 300 (62 À 91)	301 À 400 (92 À 122)
					CALIBRE DES FILS AWG – 115 V/230 V (MM ²)			
3/4	115/230	1	14,8/7,4	20/15	12/14 (3/2)	8/14 (8,4/2)	6/14 (14/2)	6/12 (14/3)
1	115/230	1	18,6/9,3	30/20	10/14 (5,5/2)	8/14 (8,4/2)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5,5)
1 1/2	115/230	1	22,0/11,0	45/25	10/14 (5,5/2)	8/12 (8,4/3)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5,5)
2	115/230	1	22,6/11,3	45/25	10/14 (5,5/2)	6/12 (14/3)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5,5)
2	230/460	3	8,6/4,3	20/10	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	12/14 (3/2)
3	208-230	1	15,0-13,3	35	12 (3)	12 (3)	10 (5,5)	8 (8,4)
5	230	1	25,4	60	8 (8,4)	8 (8,4)	8 (8,4)	8 (8,4)
5	230/460	3	11,8/5,9	15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	10/14 (5,5/2)

UTILISATIONS

AMORÇAGE DE LA POMPE

L'amorçage est le moment où la pompe fait sortir tout l'air du système et commence à déplacer l'eau de la source au système. Il ne fait pas seulement référence à l'ajout d'eau dans la pompe (même si c'est habituellement la première étape).

1. Les clapets d'aspiration et de refoulement et tous les boyaux installés du côté de refoulement de la pompe doivent être ouverts.
2. Retirez le bouchon d'amorçage. Remplissez la pompe et le tuyau d'aspiration d'eau (figure 9). NE FAITES JAMAIS fonctionner la pompe à sec. Le fonctionnement à sec de la pompe endommagera les joints et peut faire fondre l'impulseur et le diffuseur. Assurez-vous que les orifices de refoulement (soupape, poignée pistolet d'arrosage, etc.) sont ouverts lorsque la pompe fonctionne.
 - ◆ Si un raccord en T et un bouchon d'amorçage ont été prévus pour un long circuit horizontal, assurez-vous de remplir le tuyau d'aspiration par le raccord en T et de replacer le bouchon. Rappelez-vous d'appliquer un ruban d'étanchéité sur le bouchon.
 - ◆ Remplacez le bouchon d'amorçage actuel avec un bouchon doté d'un manomètre et d'un raccord réducteur intégré pour faciliter le dépannage de performance de la pompe.




FIGURE 9 – RETIRER LE BOUCHON D'AMORÇAGE ET REMPLIR LA POMPE AVANT DE LA METTRE EN MARCHE

3. Démarrez la pompe. L'eau devrait remonter dans les 10 minutes ou moins. Le temps dépend de la profondeur du puits jusqu'à l'eau et la longueur du circuit horizontal. S'il n'y a pas d'eau dans les 10 minutes, arrêtez la pompe, dissipez toute la pression, retirez le bouchon d'amorçage, rajoutez de l'eau et essayez à nouveau.

MISE EN GARDE **PRESSION DANGEREUSE ET RISQUE D'EXPLOSION ET DE BRÛLURE.** Si la pompe fonctionne continuellement sans débit (c'est-à-dire avec le refoulement fermé ou sans amorçage), l'eau peut bouillir dans la pompe et le système de tuyauterie. La pression de vapeur peut rompre les tuyaux, déloger les raccords, faire éclater les prises de la pompe et brûler toute personne se trouvant à proximité.




FIGURE 10 – NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE SI LE REFOULEMENT EST FERMÉ
3026 0997

ENTRETIEN

La pompe et les tuyaux n'ont pas besoin d'être débranchés pour réparer ou remplacer le moteur ou le joint.

Si le moteur est remplacé, un nouveau joint d'étanchéité de l'arbre doit être installé. Conservez un joint d'arbre de rechange pour une utilisation ultérieure.

Consultez l'étiquette du moteur pour les instructions de lubrification. Le joint mécanique de l'arbre logé dans la pompe est lubrifié par l'eau et son réglage est automatique.

DÉMONTAGE DE LA POMPE

Videz l'eau de la pompe lorsqu'elle est débranchée ou lorsqu'elle risque de geler.

1. Débranchez l'alimentation du moteur.
2. Marquez les câbles pour l'assemblage ultérieur.
3. Dissipez toute la pression d'eau du système.
4. Retirez le bouchon de vidange et videz la pompe.
5. Retirez les vis d'assemblage qui retiennent la plaque d'étanchéité au corps de la pompe. Le moteur et la plaque d'étanchéité peuvent maintenant être retirés du corps de la pompe (figure 11).
6. Retirez le joint d'étanchéité AVEC SOIN.




FIGURE 11 - ÉLOIGNER LE MOTEUR

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DE L'IMPULSEUR

1. Suivez les instructions sous la section « Démontage de la pompe ».
2. Retirez les vis qui retiennent le diffuseur à la plaque d'étanchéité.




FIGURE 12 - RETIRER LE DIFFUSEUR




FIGURE 13 - IMMOBILISER L'ARBRE

3. Retirez le diffuseur (figure 12). L'impulseur exposé peut maintenant être nettoyé.
4. Si l'impulseur doit être remplacé, desserrez deux vis mécaniques et retirez le capot du moteur (figure 13).
5. **MISE EN GARDE** **LA TENSION DU CONDENSATEUR PEUT ÊTRE DANGEREUSE.** Pour décharger le condensateur, tenez le tournevis à manche isolé **PAR LE MANCHE** et effectuez un court-circuit dans les bornes du condensateur (figure 13). Ne touchez pas la lame métallique du tournevis ni les bornes du condensateur. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
6. Dévissez la pince du condensateur et retirez le condensateur. Ne débranchez pas les fils du condensateur du moteur.
7. Glissez une clé à fourche de 7/16 po derrière l'interrupteur à ressort qui se trouve sur le côté moteur de l'arbre. Immobilisez l'arbre du moteur avec une clé sur les méplats de l'arbre et dévissez la vis de l'impulseur (le cas échéant) en tournant dans le sens horaire (filetage à gauche) tout en regardant dans l'œillard de l'impulseur.
8. Dévissez l'impulseur tout en maintenant l'arbre en place en tournant dans le sens antihoraire tout en regardant dans l'œillard de l'impulseur.
9. Pour réinstaller, inversez les étapes 1 à 6 et suivez les instructions de la section « Réassemblage de la pompe ».

RETIRER L'ANCIEN JOINT

1. Suivez les instructions de « Démontage de la pompe ».
2. Suivez les étapes 2 à 5 de la section « Nettoyage et remplacement de l'impulseur ».




FIGURE 14 - RETIRER LA PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ

ENTRETIEN

3. Retirez la moitié tournante du joint en plaçant deux tournevis sous la bague d'étanchéité et en soulevant avec soin (figure 14).
4. Retirez les écrous des goujons qui retiennent la plaque d'étanchéité au moteur. Faites glisser la plaque d'étanchéité de l'arbre avec précaution.
Assurez-vous de ne pas rayer ni abîmer l'arbre. Si l'arbre est abîmé, il devra être poncé légèrement avec un papier de verre ou de la toile à polir avant de poser un nouveau joint. NE réduisez PAS le diamètre de l'arbre!
5. Placez la plaque d'étanchéité, face vers le bas, sur une surface plane et enlevez la moitié de la face stationnaire du joint en appuyant dessus (figure 15).




FIGURE 15 – RETIRER EN APPUYANT SUR LE JOINT

INSTALLATION DU NOUVEAU JOINT

Les modèles de joints et joints toriques ne sont pas interchangeables. Assurez-vous d'installer le même type de joint d'étanchéité ou joint torique que vous avez retiré.

1. Nettoyez la cavité du joint dans la plaque d'étanchéité.
2. Avec du savon liquide, mouillez légèrement le bord de la coupelle en caoutchouc du siège en céramique.
3. Placez une rondelle en carton propre sur la face du joint. La face polie du joint en céramique doit être orientée vers le haut. Pressez fermement le joint d'étanchéité en céramique directement dans la cavité en exerçant uniquement la pression de vos doigts.
4. Si le joint ne repose toujours pas bien :
 - ◆ Retirez le joint en plaçant la face polie vers le haut sur le banc. Nettoyez à nouveau la cavité et l'installez comme décrit à l'étape précédente.
 - ◆ Si le joint ne repose toujours pas bien après avoir nettoyé la cavité à nouveau, placez une rondelle en carton par-dessus la face polie du joint et poussez-la avec un morceau de tuyau de 3/4 po en prenant soin de ne pas l'abîmer.
5. Jetez la rondelle en carton et vérifiez à nouveau qu'il n'y a pas de saleté, de corps étrangers, de rayures ni de graisse sur la surface du joint.
6. Vérifiez que l'arbre n'est pas ébréché ou égratigné.
7. Réassemblez le corps de la pompe à la moitié de la bride du moteur. **ASSUREZ-VOUS** qu'il est bien à l'endroit.
8. Appliquez un peu de savon liquide (une goutte suffit) sur le diamètre intérieur de la partie rotative du joint.

9. Faites glisser la partie rotative du joint (face en carbone en premier) sur l'arbre jusqu'à ce que l'anneau d'entraînement en caoutchouc touche l'épaulement.

Assurez-vous de ne pas ébrécher ou égratigner la surface en carbone du joint en le passant par-dessus l'arbre fileté ou l'épaulement de l'arbre. La surface de carbone doit toujours être propre ou la durée de vie du joint sera réduite.

10. Immobilisez l'arbre du moteur avec une clé à fourche de 7/16 po sur les méplats de l'arbre et vissez l'impulseur sur l'arbre. Assurez-vous de ne pas toucher les bornes du condensateur avec le corps ou un objet métallique. Le joint s'alignera correctement en serrant l'impulseur.




FIGURE 16 – POUSSER LE NOUVEAU JOINT EN PLACE




FIGURE 17 – PROTÉGÉR LES SURFACES DU JOINT

11. Replacez la vis de l'impulseur (si utilisée) en tournant dans le sens antihoraire (filetage à gauche) dans l'extrémité de l'arbre.
12. Remontez le diffuseur sur la plaque d'étanchéité avec deux vis.
13. Suivez les instructions du « Résassemblage de la pompe ».


RÉASSEMBLAGE DE LA POMPE

1. Installez un nouveau joint d'étanchéité ou joint torique. Notez que vous devez remplacer le joint avec le même qui a été utilisé initialement pour la fabrication de la pompe.
2. Faites glisser le moteur et la plaque d'étanchéité dans le corps de la pompe. Fixez avec les vis d'assemblage.
3. Replacez les boulons de montage de la base.
4. Replacez le câblage du moteur et fermez le robinet de vidange.
5. Amorcez la pompe en suivant les instructions. Voir « Utilisation ».
6. Vérifiez s'il y a des fuites.


PAGE LAISSÉE VIERGE INTENTIONNELLEMENT

PIÈCES DE RECHANGE


SÉRIE DS2 ET MODÈLES LTH-1, LTH-1-1/2, LTH-2, LTH-2-1/2



SÉRIES DS3/LTHH



SÉRIE QP



PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLES BERKELEY

NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ	S40058/ S40061	S40063/ S40065	S40067/ S40069	S40071	10LTHH/ 10LTHH3	15LTHH/ 15LTHH3	20LTHH/ 20LTHH3	25LTHH/ 25LTHH3
			1HP	11/2 HP	2 HP	21/2 HP	1HP	11/2 HP	2 HP	21/2 HP
1	Moteur - 115/230 V, monophasé	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
1	Moteur - 230/460 V, triphasé	1	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100G5L	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100G5L
2	Déflecteur d'eau	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Plaque d'étanchéité	1	C3-155-SR	C3-155-SR	C3-117	C3-117	C3-155-SR	C3-155-SR	C3-117	C3-117
4	Joint de plaque d'étanchéité	1	C20-86N	C20-86N	C20-87N	C20-87N	C20-86N	C20-86N	C20-87N	C20-87N
4A	Joint torique de la plaque d'étanchéité	1	25276	25276	34516	34516	25276	25276	34516	34516
5	Joint d'étanchéité de l'arbre	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
6	Impulseur - monophasé	1	C105-92PKB	C105-92PCB	C105-214PDA	C105-214PA	C105-92PKB	C105-92PC	C105-214PDA	C105-214PA
6	Impulseur - triphasé	1	C105-92PKBA	C105-92PCBA	C105-214PDA	C105-214PA	C105-92PKBA	C105-92PCA	C105-214PDA	C105-214PA
6A	Vis de l'impulseur - monophasé	1	-	-	C30-14SS	C30-14SS	-	-	C30-14SS	C30-14SS
6A	Vis de l'impulseur - triphasé	1	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS
7	Diffuseur	1	C101-276P	C101-276P	C101-182	C101-182	C101-276P	C101-276P	C101-182	C101-182
7A	Vis de diffuseur - 1/4 - 20 x 1 po de longueur	2	U30-696SS	U30-696SS	-	-	U30-696SS	U30-696SS	-	-
7A	Vis de diffuseur - 8 - 32 x 7/8 po de longueur	2	-	-	U30-53SS	U30-53SS	-	-	U30-53SS	U30-53SS
8	Bague du diffuseur	1	C21-10	C21-10	C21-2	C21-2	C21-10	C21-10	C21-2	C21-2
9	Corps de la pompe	1	C76-49B	C76-49B	C76-50	C76-50	C76-67E	C76-67E	C76-68E	C76-68E
10	Base	1	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5	C4-82	C4-82	C4-82	C4-82
11	Bouchon de tuyau - 3/4 po tête carrée	1	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS
12	Bouchon de tuyau - 1/4 po tête hexagonale	2	U78-941ZPV(1)	U78-941ZPV(1)	U78-941ZPV(1)	U78-941ZPV(1)	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV
13	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 3/4 po de longueur	8	U30-72ZP	U30-72ZP	-	-	U30-72ZP	U30-72ZP	-	-
13	Vis à tête hexagonale - 5/16 po - 18 x 3/4 po de longueur	8	-	-	U30-60ZP	U30-60ZP	-	-	U30-60ZP	U30-60ZP
14	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 11/4 po de longueur	()	U30-75ZP(4)	U30-75ZP(4)	-	-	-	-	-	-
14	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 1 po de longueur	()	-	U30-74ZP(4)	U30-74ZP(4)	U30-74ZP** (4)	U30-74ZP(2)	U30-74ZP(2)	U30-74ZP(4)	U30-74ZP** (4)
*	Rondelle de blocage - 3/8 po	()	U43-12ZP(8)	U43-12ZP(8)	U43-12ZP(8)	U43-12ZP(8)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(2)

* Non illustré

** 25LTHH3 utilise U30-99S

PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLES MYERS

NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ	QP7	QP10-01/ QP10B-01	QP15-01/ QP15B-01	QP20/ QP20-3	QP30	QP50B/ QP50B-3
			3/4 HP	1HP	1 1/2 HP	2 HP	3 HP	5 HP
1	Moteur - 115/230 V, monophasé	1	20934A000-BK-KT	20935A000-BK-01-KT	20589A000-BK-01-KT	20591A000-BK-KT	-	-
1	Moteur - 230 V, monophasé	1	-	-	-	-	20592A000K	26579A000
1	Moteur - 230/460 V, triphasé	1	-	-	-	20596A000K	-	C218-182BD-01
2	Déflecteur d'eau	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	S12260
3	Support	1	20598D100W	20598D100W	20598D100W	20598D100W	20598D100W	26545E000
4	Joint de support	1	05014A167	05014A167	05014A167	05014A167	05014A167	-
4A	Joint torique du support	1	-	-	-	-	-	05876A138
5	Joint d'étanchéité de l'arbre	1	14525A000K	14525A000K	14525A000K	14525A000K	14525A000K	21181A016K
6	Impulseur - Composite	1	-	20600B003	20601B003	-	-	-
6	Impulseur - Laiton	1	20599B000K	20600B000K	20601B000K	20602B000K	20603B000K	26546C000
6A	Écrou de l'impulseur - impulseur en laiton	1	U36-33SS	U36-33SS	U36-33SS	U36-33SS	U36-33SS	26583A000
7	Diffuseur	1	20559D000K	20559D000K	20560D000K	20560D000K	20561D000K	26547D000
7A	Vis de diffuseur - 1/4 - 20 x 1-1/2 po de longueur	3	19099A014	19099A014	19099A014	19099A014	19099A014	-
7A	Vis de diffuseur - 1/2 - 20 x 13/4 po de longueur	3	-	-	-	-	-	19099A022
8	Bague du diffuseur	1	05014A166	05014A166	05014A166	05014A166	05014A166	05876A059
9	Corps de la pompe	1	20604D100W	20604D100W	20604D100W	20604D100W	20604D100W	26544D000
10	Base	1	-	-	-	-	-	26579B000
11	Bouchon de tuyau - 3/4 po tête carrée	1	-	-	-	-	-	-
12	Bouchon de tuyau - 1/4 po tête hexagonale	1	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV
13	Vis à tête hexagonale - 7/16 - 14 x 11/2 po de longueur	4	19102A012	19102A012	19102A012	19102A012	19102A012	-
13	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 13/4 po de longueur	4	-	-	-	-	-	S23625
14	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 7/8 po de longueur	4	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	-
14	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 11/4 po de longueur	4	-	-	-	-	-	U30-74ZP
*	Rondelle d'arrêt, 3/8 po	4	-	-	-	-	-	U43-12ZP**

* Non illustré

** QP50B-3 utilise une quantité de 8

PIÈCES DE RECHANGE


MODÈLES STA-RITE

NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ	DS2HE-191PL/ DS2HE3-191P	DS2HF-192PL/ DS2HF3-192P	DS2HG-102L/ DS2HG3-102	DS2HHG-53L/ DS2HHG3-53	DS3HE-01/ DS3HE3-01	DS3HF-01/ DS3HF3-01	DS3HG-01/ DS3HG3-01	DS3HHG-01/ DS3HHG3-01
			1 HP	1 1/2 HP	2 HP	2 1/2 HP	1 HP	1 1/2 HP	2 HP	2 1/2 HP
1	Moteur - 115/230 V, monophasé	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
1	Moteur - 230/460 V, triphasé	1	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100G5L	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100G5L
2	Déflecteur d'eau	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Plaque d'étanchéité	1	C3-155-SR	C3-155-SR	C3-117	C3-117	C3-155-SR	C3-155-SR	C3-117	C3-117
4	Joint de plaque d'étanchéité	1	C20-86N	C20-86N	C20-87N	C20-87N	C20-86N	C20-86N	C20-87N	C20-87N
4A	Joint torique de la plaque d'étanchéité	1	25276	25276	34516	34516	25276	25276	34516	34516
5	Joint d'étanchéité de l'arbre	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
6	Impulseur - monophasé	1	C105-92PKB	C105-92PCB	C105-214PDA	C105-214PA	C105-92PKB	C105-92PC	C105-214PDA	C105-214PA
6	Impulseur - triphasé	1	C105-92PKBA	C105-92PCBA	C105-214PDA	C105-214PA	C105-92PKBA	C105-92PCA	C105-214PDA	C105-214PA
6A	Vis de l'impulseur - monophasé	1	-	-	C30-14SS	C30-14SS	-	-	C30-14SS	C30-14SS
6A	Vis de l'impulseur - triphasé	1	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS
7	Diffuseur	1	C101-276P	C101-276P	C101-182	C101-182	C101-276P	C101-276P	C101-182	C101-182
7A	Vis de diffuseur - 1/4 - 20 x 1 po de longueur	2	U30-696SS	U30-696SS	-	-	U30-696SS	U30-696SS	-	-
7A	Vis de diffuseur - 8 - 32 x 7/8 po de longueur	2	-	-	U30-53SS	U30-53SS	-	-	U30-53SS	U30-53SS
8	Bague du diffuseur	1	C21-10	C21-10	C21-2	C21-2	C21-10	C21-10	C21-2	C21-2
9	Corps de la pompe	1	C76-49B	C76-49B	C76-50	C76-50	C76-67E	C76-67E	C76-68E	C76-68E
10	Base	1	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5	C4-82	C4-82	C4-82	C4-82
11	Bouchon de tuyau - 3/4 po tête carrée	1	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS
12	Bouchon de tuyau - 1/4 po tête hexagonale	(1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (2)	U78-941ZPV (2)	U78-941ZPV (2)	U78-941ZPV (2)
13	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 3/4 po de longueur	6	U30-72ZP	U30-72ZP	-	-	U30-72ZP	U30-72ZP	-	-
13	Vis à tête hexagonale - 5/16 - 18 x 3/4 po de longueur	8	-	-	U30-60ZP	U30-60ZP	-	-	U30-60ZP	U30-60ZP
14	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 1 po de longueur	(1)	U30-74ZP (4)	U30-74ZP (4)	U30-74ZP (4)	U30-74ZP** (4)	U30-74ZP (2)	U30-74ZP (2)	U30-74ZP (4)	U30-74ZP** (4)
*	Rondelle de blocage - 3/8 po	(1)	U43-12ZP (8)	U43-12ZP (8)	U43-12ZP (8)	U43-12ZP (8)	U43-12ZP (2)	U43-12ZP (2)	U43-12ZP (2)	U43-12ZP (2)


* Non illustré

** DS2HHG3-53L et DS3HHG3-01 utilisent U30-99S

PIÈCES DE RECHANGE



**MODÈLES PDHG/BPDH20/PQP20
MODÈLES PDHHG/BPDH25/PQP25**



PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLES BERKELEY

NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ	BPDH10-L	BPDH15-L	BPDH20-L	BPDH25-L
			1HP	1 1/2 HP	2 HP	2 1/2 HP
1	Moteur	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
2	Déflecteur d'eau	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Bouchon d'amorçage, 1/2 po NPT	1	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T
4	Plaque d'étanchéité	1	L176-47P1	L176-47P1	C3-189P1	C3-189P1
5	Joint torique de la plaque d'étanchéité	1	U9-399	U9-399	U9-228A	U9-228A
6	Joint d'étanchéité de l'arbre	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
7	Impulseur	1	C105-92PVB	C105-92PBBB	C105-214PFA	C105-214PGA
*	Vis de l'impulseur - 1/4 - 20 x 1 1/4 po de longueur	1	-	-	C30-51SS	C30-51SS
8	Diffuseur	1	C1-258PCA	C1-258PCA	C1-274P	C1-274P
9	Vis de diffuseur - 1/4 - 20 x 1 po de longueur	4	U30-997SS	U30-997SS	-	-
9	Vis de diffuseur - 8 - 32 x 7/8 po de longueur	2	-	-	U30-996SS	U30-996SS
10	Bague du diffuseur	1	U9-226	U9-226	U9-393	U9-393
11	Pince « V »	1	C19-54SS	C19-54SS	C19-37A	C19-37A
12	Corps de la pompe	1	C176-66P	C176-66P	C176-62P	C176-62P
13	Bouchon de vidange, 1/4 po NPT	1	WC78-40T	WC78-40T		
14	Base	1	C4-42P	C4-42P	C4-42P	C4-42P
15	Rondelle	2	U43-61ZP	U43-61ZP	U43-42SS	U43-42SS
16	Écrou	4	U36-37ZP	U36-37ZP	-	-
17	Coussinet en caoutchouc	1	C35-11	C35-11	C35-11	C35-11
*	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 1 3/4 po de longueur (dessus)	2	-	-	U30-77SS	U30-77SS
*	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 1 po de longueur (dessous)	2	-	-	U30-74SS	U30-74SS

* Non illustré

PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLES MYERS

NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ	PQP10	PQP15	PQP20	PQP25
			1HP	1 1/2 HP	2 HP	2 1/2 HP
1	Moteur	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
2	Déflecteur d'eau	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Bouchon d'amorçage, 1/2 po NPT	1	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T
4	Plaque d'étanchéité	1	L176-47P1	L176-47P1	C3-189P1	C3-189P1
5	Joint torique de la plaque d'étanchéité	1	U9-399	U9-399	U9-228A	U9-228A
6	Joint d'étanchéité de l'arbre	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
7	Impulseur	1	C105-92PVB	C105-92PBBB	C105-214PFA	C105-214PGA
*	Vis de l'impulseur - 1/4 - 20 x 11/4 po de longueur	1	-	-	C30-51SS	C30-51SS
8	Diffuseur	1	C1-258PCA	C1-258PCA	C1-274P	C1-274P
9	Vis de diffuseur - 1/4 - 20 x 1 po de longueur	4	U30-997SS	U30-997SS	-	-
9	Vis de diffuseur - 8 - 32 x 7/8 po de longueur	2	-	-	U30-996SS	U30-997SS
10	Bague du diffuseur	1	U9-226	U9-226	U9-393	U9-393
11	Pince « V »	1	C19-54SS	C19-54SS	C19-37A	C19-37A
12	Corps de la pompe	1	C176-53P	C176-53P	C176-62P	C176-62P
13	Bouchon de vidange, 1/4 po NPT	1	WC78-40T	WC78-40T		
14	Base	1	C4-42P	C4-42P	C4-42P	C4-42P
15	Rondelle	2	U43-61ZP	U43-61ZP	U43-42SS	U43-42SS
16	Écrou	4	U36-37ZP	U36-37ZP	-	-
17	Coussinet en caoutchouc	1	C35-11	C35-11	C35-11	C35-15
*	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 1 3/4 po de longueur (dessus)	2	-	-	U30-77SS	U30-77SS
*	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 1 po de longueur (dessous)	2	-	-	U30-74SS	U30-74SS

* Non illustré

PIÈCES DE RECHANGE


MODÈLES STA-RITE

NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ	PD2HE-L	PD2HF-L	PDHG-L	PDHHG-L
			1 HP	1 1/2 HP	2 HP	2 1/2 HP
1	Moteur	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
2	Déflecteur d'eau	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Bouchon d'amorçage, 1/2 po NPT	1	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T
4	Plaque d'étanchéité	1	L176-47P1	L176-47P1	C3-189P1	C3-189P1
5	Joint torique de la plaque d'étanchéité	1	U9-399	U9-399	U9-228A	U9-228A
6	Joint d'étanchéité de l'arbre	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
7	Impulseur	1	C105-92PVB	C105-92PBBB	C105-214PFA	C105-214PGA
*	Vis de l'impulseur - 1/4 - 20 x 11/4 po de longueur	1	-	-	C30-51SS	C30-51SS
8	Diffuseur	1	C1-258PCA	C1-258PCA	C1-274P	C1-274P
9	Vis de diffuseur - 1/4 - 20 x 1 po de longueur	4	U30-997SS	U30-997SS	-	-
9	Vis de diffuseur - 8 - 32 x 7/8 po de longueur	2	-	-	U30-996SS	U30-996SS
10	Bague du diffuseur	1	U9-226	U9-226	U9-393	U9-393
11	Pince « V »	1	C19-54SS	C19-54SS	C19-37A	C19-37A
12	Corps de la pompe	1	C176-66P	C176-66P	C176-62P	C176-62P
13	Bouchon de vidange, 1/4 po NPT	1	WC78-40T	WC78-40T		
14	Base	1	C4-42P	C4-42P	C4-42P	C4-42P
15	Rondelle	2	U43-61ZP	U43-61ZP	U43-42SS	U43-42SS
16	Écrou	4	U36-37ZP	U36-37ZP	-	-
17	Coussinet en caoutchouc	1	C35-11	C35-11	C35-11	C35-11
*	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 1 3/4 po de longueur (dessus)	2	-	-	U30-77SS	U30-77SS
*	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 1 po de longueur (dessous)	2	-	-	U30-74SS	U30-74SS

* Non illustré

PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLES MDPC ET DPC



PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLES MYERS


NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ	MDPC
			1/2 HP
1	Moteur	1	J218-1651-115
2	Vis à tête hexagonale - 3/8 po - 16 x 1 po	4	U30-76ZP
3	Déflecteur d'eau	1	17351-0009
4	Diffuseur pour plaque d'étanchéité	1	C3-120
5	Gouille cylindrique 3/32 x 5/16 po	2	U30-522SS
6	Joint de plaque d'étanchéité	1	N20-35N
7	Joint d'étanchéité de l'arbre	1	U109-6B
8	Impulseur	1	C5-184P
9	Couvercle du diffuseur	1	C6-47P
10	Bague du diffuseur	1	C21-11
11	Corps de la pompe	1	C76-41
12	Bouchon de tuyau - 1/2 po tête carrée	1	U78-59ZPS
13	Bouchon de tuyau - 1/4 po tête hexagonale	1	U78-941ZPV
14	Bride - 11/4 po NPT	1	PW16-4
15	Vis à tête hexagonale - 3/8-16 x 1 po	2	U30-74ZP
16	Clapet de non-retour de l'obturateur	1	PW22-1
17	Rondelle	1	U43-41SS
18	Vis à tête hexagonale - 1/4-20 po x 3/4 po	1	37006-4652
19	Rondelle	2	U43-138ZP
20	Écrou hexagonal - 1/4-20	1	U36-36ZP
21	Base	1	J104-9F
22	Coussinet en caoutchouc	1	C35-5S
23	Poignée	1	C54-21
24	Réduction de tension	1	U71-7
25	Câble	1	U17-402

MODÈLES STA-RITE

NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ	DPC
			1/2 HP
1	Moteur	1	J218-1651-115
2	Vis à tête hexagonale - 3/8 po - 16 x 1 po	4	U30-76ZP
3	Déflecteur d'eau	1	17351-0009
4	Diffuseur pour plaque d'étanchéité	1	C3-120
5	Gouille cylindrique 3/32 x 5/16 po	2	U30-522SS
6	Joint de plaque d'étanchéité	1	N20-35N
7	Joint d'étanchéité de l'arbre	1	U109-6B
8	Impulseur	1	C5-184P
9	Couvercle du diffuseur	1	C6-47P
10	Bague du diffuseur	1	C21-11
11	Corps de la pompe	1	C76-41
12	Bouchon de tuyau - 1/2 po tête carrée	1	U78-59ZPS
13	Bouchon de tuyau - 1/4 po tête hexagonale	1	U78-941ZPV
14	Bride - 11/4 po NPT	1	PW16-4
15	Vis à tête hexagonale - 3/8-16 x 1 po	2	U30-74ZP
16	Clapet de non-retour de l'obturateur	1	PW22-1
17	Rondelle	1	U43-41SS
18	Vis à tête hexagonale - 1/4-20 po x 3/4 po	1	37006-4652
19	Rondelle	2	U43-138ZP
20	Écrou hexagonal - 1/4-20	1	U36-36ZP
21	Base	1	J104-9F
22	Coussinet en caoutchouc	1	C35-5S
23	Poignée	1	C54-21
24	Réduction de tension	1	U71-7
25	Câble	1	U17-402

PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLES DHE, DHF, DMG, DMMG



PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLES STA-RITE


NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ	DHE3-50 / DHE-50L	DHF-51L / DHF3-51	DHG-52L / DHG3-52	DMG-41L / DMG3-41	DHHG-53L / DHHG3-53	DMMG-42L / DMMG3-42
			3/4 HP	1HP	1 1/2 HP	2 HP	3 HP	5 HP
1	Moteur - 115/230 V monophasé	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1656	J218-1657	J218-1657
1	Moteur - 230 V, monophasé	1	-	-	-	-	-	-
1	Moteur - 230/460 V, triphasé	1	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100GL	AP100G5L	AP100G5L
2	Vis à tête hexagonale - 3/8 po - 16 x 1 1/4 po	4	U30-75ZP	U30-75ZP	-	U30-75ZP	-	U30-75ZP
2	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 1 po	4	-	-	U30-74ZP	-	U30-74ZP	-
3	Déflecteur d'eau	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
4A	Plaque d'étanchéité	1	-	-	-	C3-23	-	C3-23
4B	Plaque d'étanchéité	1	C3-52	C3-52	-	-	-	-
4C	Plaque d'étanchéité	1	-	-	C3-35	-	C3-35	-
5 A	Joint de plaque d'étanchéité	1	C20-21N	C20-21N	-	C20-21N	-	C20-21N
5B	Joint de plaque d'étanchéité	1	-	-	C20-46B	-	C20-46B	-
6	Joint d'étanchéité de l'arbre	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6A
7A	Impulseur - monophasé	1	C105-92PLC	C105-92PBJ	C105-214PCA	C105-114PNGA	C105-214PA	C105-80EA
7A	Impulseur - triphasé	1	C105-92PLXA	C105-92PBXA	C105-214PCA	C105-114PNGA	C105-214PA	C105-80EA
7B	Vis de l'impulseur	1	C30-14SS*	C30-14SS*	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS
8	Colerette d'étanchéité	1	C23-27	C23-27	C23-19	C23-32D	C23-19	C23-32D
9A	Diffuseur (comprend la clé numéro 8)	1	-	-	-	C101-56C	-	C101-72
9B	Diffuseur (comprend la clé numéro 8)	1	C101-212B	C101-212B	-	-	-	-
9C	Diffuseur (comprend la clé numéro 8)	1	-	-	C101-77	-	C101-77	-
10	Bague du diffuseur	1	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2
11	Bouchon de tuyau - 1/4 po, NPT	()	U78-941ZPV(4)	U78-941ZPV(4)	U78-941ZPV(2)	U78-941ZPV(4)	U78-941ZPV(2)	U78-941ZPV(4)
12A	Corps de la pompe	1	C76-1J	C76-1J	C76-12	C76-1J	C76-12	C76-1L
12B	Bouchon de tuyau - 1 1/2 po NPT	1	U78-63GPS	U78-63GPS	-	U78-63GPS	-	U78-63GPS
13	Vis à tête hexagonale - 5/16 - 18 x 3/4 po	4	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP
14	Base	1	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5
15	Rondelle de blocage - 3/8 po	()	U43-12ZP(4)	U43-12ZP(4)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(4)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(4)
16	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 3/4 po	()	U30-72ZP(2)	U30-72ZP(2)	U30-72ZP(10)	U30-72ZP(2)	U30-72ZP(10)	U30-72ZP(2)

* triphasé seulement

PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLES BERKELEY S40100, S40099, 40102, S40103, S40094, S40093, S40097, S40096

MODÈLES STA-RITE DMH-171, DMH3-171, DM2H3-17, MJ-172, DMJ3-172, DM2J-172, DM2J3-172, DHH-169,
DHH3-169, DH2H-112, DH2H3-112, DH2H3-169, DHJ-170, DHJ3-170, H2J-113, DH2J3-170



PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLES BERKELEY

NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ	S40100, S40099	S40102/S40103	S40094/S40093	S40097/S40096
			3 HP	5 HP	3 HP	5 HP
1	Moteur - 230 V, 60 Hz, monophasé	1	C218-177	C218-180	C218-177	C218-180
1	Moteur - 230/460 V, 60 Hz, triphasé	1	C218-179	C218-182	C218-179	C218-182
1	Moteur - 200 V, 60 Hz, monophasé	1	-	C218-192	C218-191	C218-192
1	Moteur - 200 V, 60 Hz, triphasé	1	C218-178	C218-181	C218-178	C218-181
2	Joint torique	1	U9-265	U9-265	U9-265	U9-265
2A	Manchon	1	C23-58	C23-58	C23-58	C23-58
3	Clé - carré	1	U65-42A	U65-42A	U65-42A	U65-42A
4	Déflecteur d'eau - monophasé	1	C69-15	C69-15	C69-15	C69-15
4	Déflecteur d'eau - 230/460 V, triphasé	1	C69-16	C69-15	C69-16	C69-15
4	Déflecteur d'eau - 200 V, triphasé	1	C69-15	C69-15	C69-15	C69-15
5	Vis d'assemblage - 3/8 - 16 x 7/8 po de longueur	8	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP
6	Adaptateur	1	C2-66	C2-66	C2-66	C2-66
7	Joint - Adaptateur	1	C20-46B	C20-46	C20-46	C20-46
8	Rondelle de blocage - 3/8 po	6	U43-12ZP	U43-12ZP	U43-12ZP	U43-12ZP
9	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 1 po de longueur	4	U30-74ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP
10	Joint d'étanchéité de l'arbre	1	U109-433SS	U109-433SS	U109-433SS	U109-433SS
11	Joint d'étanchéité	1	C20-101	C20-101	C20-101	C20-101
12	Impulseur	1	C5-246	C5-247	C5-248	C5-249
13	Collerette d'étanchéité	1	J23-5	C23-14	J23-5	J23-5
14	Joint d'étanchéité	1	C20-100	C20-100	C20-100	C20-100
15	Rondelle - impulseur	1	C43-45SS	C43-45SS	C43-45SS	C43-45SS
16	Joint d'étanchéité	1	C43-46	C43-46	C43-46	C43-46
17	Vis - impulseur - 3/8 - 16 x 3/4 po de longueur	1	U30-72SS	U30-72SS	U30-72SS	U30-72SS
18	Diffuseur (comprend la clé numéro 13)	1	C101-126	C101-126B	C101-132	C101-132
19	Bague du diffuseur	1	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2
20	Corps de la pompe	1	C76-12	C76-12C	C76-12B	C76-12
21	Bouchon de tuyau - 1/4 po, NPT	2	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV
22	Vis d'assemblage - 5/16 - 18 x 3/4 po de longueur	4	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP

PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLES STA-RITE

NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ	DMH-171	DMJ-172	DHH-169	DHJ-170
			DMH3-171	DMJ3-172	DHH3-169	DHJ3-170
			DM2H3-17	DM2J3-172	DH2H3-112	DH2J3-113
					DH2H3-169	DH2J3-170
1	Moteur - 230 V, 60 Hz, monophasé	1	C218-177	C218-180	C218-177	C218-180
1	Moteur - 230/460 V, 60 Hz, triphasé	1	C218-179	C218-182	C218-179	C218-182
1	Moteur - 200 V, 60 Hz, monophasé	1	-	C218-192	C218-191	C218-192
1	Moteur - 200 V, 60 Hz, triphasé	1	C218-178	C218-181	C218-178	C218-181
2	Joint torique	1	U9-265	U9-265	U9-265	U9-265
2A	Manchon	1	C23-58	C23-58	C23-58	C23-58
3	Clé - carré	1	U65-42A	U65-42A	U65-42A	U65-42A
4	Déflecteur d'eau - monophasé	1	C69-15	C69-15	C69-15	C69-15
4	Déflecteur d'eau - 230/460 V, triphasé	1	C69-16	C69-15	C69-16	C69-15
4	Déflecteur d'eau - 200 V, triphasé	1	C69-15	C69-15	C69-15	C69-15
5	Vis d'assemblage - 3/8 - 16 x 7/8 po de longueur	8	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP
6	Adaptateur	1	C2-66	C2-66	C2-66	C2-66
7	Joint - Adaptateur	1	C20-46B	C20-46	C20-46	C20-46
8	Rondelle de blocage - 3/8 po	6	U43-12ZP*	U43-12ZP*	U43-12ZP	U43-12ZP
9	Vis à tête hexagonale - 3/8 - 16 x 1 po de longueur	4	U30-74ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP
10	Joint d'étanchéité de l'arbre	1	U109-433SS	U109-433SS	U109-433SS	U109-433SS
11	Joint d'étanchéité	1	C20-101	C20-101	C20-101	C20-101
12	Impulseur	1	C5-246	C5-247	C5-248	C5-249
13	Collerette d'étanchéité	1	J23-5	C23-14	J23-5	J23-5
14	Joint d'étanchéité	1	C20-100	C20-100	C20-100	C20-100
15	Rondelle - impulseur	1	C43-45SS	C43-45SS	C43-45SS	C43-45SS
16	Joint d'étanchéité	1	C43-46	C43-46	C43-46	C43-46
17	Vis - impulseur - 3/8 - 16 x 3/4 po de longueur	1	U30-72SS	U30-72SS	U30-72SS	U30-72SS
18	Diffuseur (comprend la clé numéro 13)	1	C101-126	C101-126B	C101-132	C101-132
19	Bague du diffuseur	1	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2
20	Corps de la pompe	1	C76-12	C76-12C	C76-12B	C76-12
21	Bouchon de tuyau - 1/4 po, NPT	2	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV
22	Vis d'assemblage - 5/16 - 18 x 3/4 po de longueur	4	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP

DÉPANNAGE

SYMPTÔME	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	MESURE CORRECTIVE
Le moteur ne fonctionne pas	Le sectionneur est en position d'arrêt	Assurez-vous que l'interrupteur est en position de marche
	Le fusible est brûlé	Remplacez le fusible
	L'interrupteur de démarrage est défectueux	Remplacez l'interrupteur de démarrage
	Les fils du moteur sont lâches, débranchés ou ne sont pas correctement câblés.	Consultez les instructions de câblage. Vérifiez et resserrez tout le câblage. MISE EN GARDE La tension du condensateur peut être dangereuse. Pour décharger le condensateur, tenez le tournevis à manche isolé PAR LE MANCHE et effectuez un court-circuit des bornes du condensateur. Ne touchez pas la lame métallique du tournevis ni les bornes du condensateur. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
Le moteur surchauffe et la surcharge se déclenche	Le moteur n'est pas câblé correctement	Reportez-vous aux instructions de câblage
	La tension est trop faible	Vérifiez auprès du fournisseur d'électricité. Installez des fils de plus fort calibre si les fils sont trop faibles (voir la section Électricité de ce manuel).
Le moteur fonctionne, mais il n'y a pas d'eau Dévissez le bouchon d'amorçage et assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le boîtier de la pompe.	L'amorçage de la pompe de la nouvelle installation n'a pas réussi en raison de : Vérifiez l'amorçage avant de rechercher d'autres causes. Amorçage incorrect Fuites d'air Fuite dans le clapet de pied	Dans la nouvelle installation : 1. Dévissez le bouchon d'amorçage et assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le boîtier de la pompe 2. Réamorcez selon les instructions 3. Vérifiez tous les raccords sur la ligne d'aspiration 4. Remplacez le clapet de pied
	Raison pour laquelle la pompe a perdu son amorçage : Vérifiez l'amorçage avant de rechercher d'autres causes. Fuites d'air Niveau d'eau inférieur à l'aspiration de la pompe	Dans une installation actuellement en service : 1. Dévissez le bouchon d'amorçage et assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le boîtier de la pompe 2. Vérifiez tous les raccords sur la ligne d'aspiration et le joint d'étanchéité de l'arbre. 3. Descendez la ligne d'aspiration dans l'eau et réamorcez. Si la baisse du niveau d'eau dans le puits dépasse la hauteur d'aspiration, une pompe pour puits profond est nécessaire
	L'impulseur est branché	Nettoyez l'impulseur en suivant les directives de la section Nettoyage et remplacement de l'impulseur
	Le clapet de non-retour ou le clapet de pied est coincé	Remplacez le clapet de non-retour ou le clapet de pied.
	Les tuyaux sont gelés	Faites dégeler les tuyaux. Enterrez les tuyaux sous la ligne du gel. Réchauffez la fosse ou le boîtier de la pompe.
	Le clapet de pied et/ou la crêpine sont recouverts de sable ou de boue	Soulevez le clapet de pied et/ou la crêpine au-dessus du fond du puits
	Une fuite dans le clapet de pied cause une perte d'amorçage	Remplacez le clapet de pied
	Le niveau d'eau dans le puits se situe à plus de 25 pieds sous l'aspiration de la pompe	Une pompe à jet pour puits profonds peut être nécessaire
La pompe n'achemine pas l'eau au maximum de sa capacité	La tuyauterie en acier (si utilisée) est corrodée ou chaulée et cause une friction excessive	Remplacez par un tuyau en plastique si possible ou par un tuyau en acier neuf.
	La tuyauterie est décalée et de trop petite taille	Utilisez une tuyauterie de plus grande taille.

GARANTIE BERKELEY

Garantie

Pentair BERKELEY® garantit à l'acheteur initial (« l'acheteur » ou « vous ») que les produits figurant dans le tableau ci-dessous seront exempts de tout défaut de matériel et de fabrication pendant la période de garantie indiquée ci-dessous.

Produit	Période de garantie
Systèmes d'eau :	
Produits pour les systèmes d'eau – pompes à jet, petites pompes centrifuges, pompes submersibles et accessoires connexes,	selon la première occurrence : 12 mois à partir de la date d'installation initiale ou 18 mois à partir de la date de fabrication
Réservoirs en composite Pentair Pro-Source®	5 ans à partir de la date d'installation initiale
Réservoirs sous pression en acier Pentair Pro-Source®	5 ans à partir de la date d'installation initiale
Réservoirs avec doublure en époxy Pentair Pro-Source®	3 ans à partir de la date d'installation initiale
Systèmes agricoles/commerciaux :	
Pompes centrifuges : entraînement moteur monobloc, montage sur châssis, montage SAE, entraînement moteur, VMS, SSCX, SSHM	12 mois à partir de la date d'installation initiale ou 24 mois à partir de la date de fabrication
Turbines submersibles, 6 po de diamètre et plus	12 mois à partir de la date d'installation initiale ou 24 mois à partir de la date de fabrication

Notre garantie ne s'applique pas aux produits qui, à notre seul avis, ont fait l'objet de négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise installation ou d'un manque d'entretien adéquat. Voici quelques exceptions qui peuvent entraîner le refus d'une réclamation dans le cadre de la garantie (cette liste n'est pas exhaustive) :

- Dommages causés par une manipulation négligente, un réemballage inapproprié ou l'expédition.
- Dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus ou un défaut d'exploitation de l'équipement selon ce qui est spécifié dans la notice d'utilisation.
- Dommages causés par une installation des produits non conforme aux indications spécifiées dans la notice d'utilisation.
- Dommages causés par des modifications non autorisées du produit ou un défaut d'utilisation des pièces de rechange d'origine Pentair.
- Dommages causés par la négligence ou un entretien des produits non conforme aux indications spécifiées dans la notice d'utilisation.
- Dommages causés par le gel de l'eau à l'intérieur du produit.
- Dommages accidentels, incendie, événements de force majeure ou autres circonstances indépendantes de la volonté de Pentair.

Sans limiter ce qui précède, l'utilisation d'un moteur triphasé avec une alimentation monophasée par l'intermédiaire d'un convertisseur de phase annulera la garantie. Veuillez également noter que les moteurs triphasés doivent être protégés par des relais de surcharge à trois branches, à compensation ambiante et à déclenchement extrarapide, du calibre recommandé, sans quoi la garantie est annulée.

Tous les diamètres de roue mentionnés dans le programme de dimensionnement de la pompe BEC2 ont été testés et déterminés pour ne pas dépasser le coefficient de service du moteur spécifié. Des roues de diamètre surdimensionné sont offertes à la demande, cependant, l'utilisation d'une roue surdimensionnée vide toute réclamation au titre de la garantie.

Votre seul recours, et le seul devoir de BERKELEY sous cette garantie, est la réparation ou le remplacement par BERKELEY des produits défectueux (au choix de BERKELEY). LES RECURS DÉCRITS ICI SONT VOS SEULS ET EXCLUSIFS RECURS ET NOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE.

Vous devez payer tous les frais de main-d'œuvre et d'expédition associés à la garantie et vous adresser au concessionnaire-installateur dès qu'un problème est découvert pour obtenir un service sous garantie. Aucune demande d'entretien ne sera acceptée si elle est reçue après l'expiration de la période de garantie. Cette garantie n'est pas transférable.

LA RESPONSABILITÉ DE BERKELEY NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE MONTANT RÉEL PAYÉ PAR VOUS POUR LE PRODUIT EN CAUSE. BERKELEY NE SAURAIT, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES OU PERTES IMMATERIELS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU ÉVENTUELS, QUELS QU'ILS SOIENT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT. LA GARANTIE QUI PRÉCÈDE EST EXCLUSIVE. À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE DÉFINIE DANS LES PRÉSENTES, BERKELEY N'OUFFRE AUCUNE GARANTIE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EXPRESSE OU IMPLICITEMENT PRÉVUE PAR LA LOI, LES PRATIQUES COMMERCIALES ÉTABLIES, LES MODALITÉS D'EXÉCUTION OU AUTRES.

LES GARANTIES QUI PRÉCÈDENT NE SE PROLONGENT PAS AU-DELÀ DE LA PÉRIODE PRÉVUE AUX PRÉSENTES. Certains États ou provinces n'autorisent pas d'exclure ou de limiter les dommages fortuits ou indirects ou de limiter la durée d'une garantie implicite; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

La présente garantie entre en vigueur le 14 juillet 2020 et remplace toutes les garanties non datées ainsi que les garanties antérieures au 14 juillet 2020.

BERKELEY

293 Wright Street, Delavan, WI 53115

Téléphone : 866 973-6835 • Télécopieur : 800 321-8793 • Pentair.com/Berkeley

Au Canada : 490 Pinebush Road, Unit 4, Cambridge, Ontario N1T 0A5

Téléphone : 800 363-7867 • Télécopieur : 888 606-5484

GARANTIE MYERS

Garantie limitée :

Myers garantit à l'acheteur initial (« l'acheteur » ou « vous ») des produits figurant ci-dessous qu'ils seront exempts de tout défaut de matériel et de fabrication pour la période de garantie indiquée ci-dessous.

Produit	Période de garantie
Pompes à éjecteur, petites pompes centrifuges, pompes submersibles et accessoires connexes	selon la première éventualité : 12 mois à partir de la date de première installation ou 18 mois à partir de la date de fabrication
Réservoirs en fibre enroulée	5 ans à partir de la date de première installation
Réservoirs sous pression en acier	5 ans à partir de la date de première installation
Produits pour puisard/eaux usées/effluents/utilitaire/batterie de secours	36 mois à partir de la date de fabrication
Pompes de traitement des matières solides des eaux usées	12 mois à partir de la date d'expédition de l'usine ou 18 mois à partir de la date de fabrication

Notre garantie s'applique uniquement quand ces produits sont utilisés conformément aux exigences du catalogue et/ou des manuels des produits concernés. Pour plus d'information, consultez la garantie limitée standard applicable dans le manuel du produit.

Notre garantie ne s'applique pas aux produits qui, à notre seul avis, ont fait l'objet de négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise installation ou d'un manque d'entretien adéquat. Sans aucune limitation des présentes, l'utilisation d'un moteur triphasé sur un courant monophasé par l'intermédiaire d'un déphaseur annulera la garantie. Il faut également noter que les moteurs triphasés doivent être protégés par un relais de surcharge tripolaire thermocompensé à déclenchement extrêmement rapide du calibre recommandé, sinon la garantie sera annulée.

Votre seul recours et la seule responsabilité de MYERS sont que MYERS répare ou remplace les produits défectueux (au choix de MYERS). Vous vous engagez à payer tous les frais de main-d'œuvre et d'expédition du produit couvert par cette garantie et de vous adresser au concessionnaire-installateur dès qu'un problème est découvert pour obtenir un service sous garantie. Aucune demande de service ne sera acceptée après l'expiration de la période de garantie. Cette garantie n'est pas transférable.

MYERS NE SERA TENUE RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT, ACCIDENTEL OU FORTUIT, QUEL QU'IL SOIT.

LES GARANTIES LIMITÉES SUSMENTIONNÉES SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES ET TACITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LES GARANTIES LIMITÉES SUSMENTIONNÉES NE DOIVENT PAS ÊTRE PROLONGÉES AU-DELÀ DE LA DURÉE PRÉVUE AUX PRÉSENTES.

Certaines provinces n'autorisent pas d'exclure ou de limiter les dommages fortuits ou indirects ou de limiter la durée d'une garantie implicite; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez en avoir d'autres qui varient d'une province à l'autre.

Cette garantie limitée entre en vigueur le 1er janvier 2021 et remplace toutes les garanties non datées et les garanties datées avant le 1er janvier 2021.

PENTAIR MYERS

293 Wright Street, Delavan, WI 53115

Téléphone : 888-987-8677 Télécopieur : 800-426-9446 • www.femyers.com

Au Canada : 490 chemin Pinebush, unité 4, Cambridge (Ontario) N1T 0A5

Téléphone : 800-363-7867 Télécopieur : 888-606-5484

GARANTIE STA-RITE

GARANTIE

STA-RITE* garantit à l'acheteur consommateur initial (« l'acheteur » ou « vous ») des produits énumérés ci-dessous qu'ils seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant la période de garantie indiquée ci-dessous.

Produit	
Produits pour les systèmes d'eau - pompes à jet, petites pompes centrifuges, pompes submersibles et accessoires connexes	selon la première éventualité : 12 mois à partir de la date d'installation initiale ou 18 mois à partir de la date de fabrication
Réservoirs Pro-Source™ en composite	5 ans à partir de la date d'installation initiale
Réservoirs sous pression en acier Pro-Source™	5 ans à partir de la date d'installation initiale
Réservoirs Pro-Source™ à revêtement époxy	3 ans à partir de la date d'installation initiale
Bassin de décantation/eaux usées/produits d'effluents	12 mois à partir de la date d'installation initiale ou 18 mois à partir de la date de fabrication

Notre garantie ne s'applique pas aux produits qui, à notre seul avis, ont fait l'objet de négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise installation ou d'un manque d'entretien adéquat. Sans limiter ce qui précède, l'utilisation d'un moteur triphasé avec une alimentation monophasée par l'intermédiaire d'un convertisseur de phase annulera la garantie. Veuillez également noter que les moteurs triphasés doivent être protégés par des relais de surcharge à trois branches, à compensation ambiante et à déclenchement extrarapide, du calibre recommandé, sans quoi la garantie est annulée.

Votre seul recours et la seule responsabilité de STA-RITE sont que STA-RITE répare ou remplace les produits défectueux (au choix de STA-RITE). Vous devez payer tous les frais de main-d'œuvre et d'expédition associés à cette garantie et réclamer un service en vertu de la garantie auprès du détaillant Pentair Pro ayant effectué l'installation dès qu'un problème est détecté. Aucune demande d'entretien ne sera acceptée si elle est reçue après l'expiration de la période de garantie. Cette garantie n'est pas transférable.

STA-RITE NE SERA TENUE RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE CONSÉCUTIF, INDIRECT OU ACCESSOIRE, QUEL QU'IL SOIT.
LES GARANTIES QUI PRÉCÉDENT SONT LES SEULES GARANTIES OFFERTES ET ELLES REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LES GARANTIES QUI PRÉCÉDENT NE SERONT PAS PROLONGÉES AU-DELÀ DE LA PÉRIODE EXPRESSÉMENT PRÉVUE DANS LES PRÉSENTES.

Certains États ou provinces n'autorisent pas d'exclure ou de limiter les dommages fortuits ou indirects ou de limiter la durée d'une garantie implicite; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pourriez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

La présente garantie limitée entre en vigueur le 1er juin 2011 et remplace toutes les garanties non datées ainsi que les garanties antérieures au 1er juin 2011.

STA-RITE INDUSTRIES
293 Wright Street • Delavan, WI U.S.A. 53115
Téléphone : 1888 782-7483 • Télécopieur : 1800 426-9446 • Site Web : sta-rite.com



293 Wright St
Delavan, WI 53115
Tél. : 888 782-7483
Téléc. : 800 426-9446

490 PINEBUSH RD, UNIT 4
Cambridge, Ontario
Canada N1T 0A5
Tél. : 800 363-7867
Téléc. : 888 606-5484


PENTAIR.COM

Toutes les marques de commerce et tous les logos Pentair indiqués appartiennent à Pentair. Les marques de commerce et les logos déposés et non déposés de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Comme Pentair cherche constamment à améliorer ses produits et ses services, elle se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis. Pentair est un employeur offrant l'accès à l'égalité en emploi.



P15007 (01-03-2023)

BOMBAS DE ASPERSIÓN Y CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES PRO



MANUAL DEL PROPIETARIO

PENTAIR.COM

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	63
INSTALACIÓN	64
ELECTRICIDAD	66
FUNCIONAMIENTO	68
MANTENIMIENTO	69
PARTES DE REPUESTO	72
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	87
GARANTÍAS	88

ESTE MANUAL CUBRE LAS SIGUIENTES SERIES DE MODELOS:

MODELOS BERKELEY: LTHH, BPD, LTH/LTM.

MODELOS MYERS: MDPC, QP, PQP.

MODELOS STA-RITE: DPC, D, DS2, DS3, PD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

⚠ Este es el símbolo de alerta de seguridad. Cuando vea este símbolo en la bomba o en este manual, busque una de las siguientes palabras de advertencia y esté alerta a la posibilidad de que alguien pudiese resultar lesionado:

⚠ PELIGRO advierte sobre los riesgos que causan lesiones personales graves, la muerte o daños importantes a la propiedad si se ignora.

⚠ ADVERTENCIA advierte sobre los riesgos que pueden causar lesiones personales graves, la muerte o daños importantes a la propiedad si se ignora.

⚠ PRECAUCIÓN advierte sobre los riesgos que causan o pueden causar lesiones personales leves o daños menores a la propiedad si se ignora.

La palabra **NOTA** hace referencia a instrucciones especiales que son importantes, pero que no están relacionadas con riesgos.

ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

⚠ ADVERTENCIA Este producto y sus accesorios relacionados contienen sustancias químicas identificadas por el Estado de California como carcinógenas y que provocan defectos congénitos u otros daños reproductivos.

SEGURIDAD GENERAL

⚠ ADVERTENCIA NO TOQUE NINGÚN MOTOR QUE ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO. Los motores modernos funcionan a altas temperaturas. Para evitar quemaduras cuando hace el servicio de mantenimiento de la bomba, apáguela y deje que se enfrie durante 20 minutos antes de manipularla.

- ◆ Para evitar sobrecalentamiento, peligro de exceso de presión y posible lesión, no utilizar en un sistema de tanque de presión (agua potable). No usar como bomba auxiliar; la succión presurizada puede provocar la explosión del cuerpo de la bomba.
- ◆ No permita que la bomba o el sistema de tubería se congele. El congelamiento puede dañar la bomba y la tubería, podría producir daño por la falla en el equipo y se anulará la garantía.
- ◆ Bombee solo agua con esta unidad.
- ◆ Inspeccione periódicamente la bomba y los componentes del sistema.
- ◆ Use gafas de seguridad en todo momento cuando trabaje con las bombas.
- ◆ Mantenga el área de trabajo limpia, despejada y adecuadamente iluminada. Almacene adecuadamente todas las herramientas y los equipos que no usa.
- ◆ Mantenga a los visitantes a una distancia segura del área de trabajo.
- ◆ Asegure el taller de manera que los niños no puedan ingresar; use candados e interruptores maestros; retire las llaves de encendido.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

⚠ Haga el cableado del motor para el voltaje correcto. Consultar la sección "Electricidad" de este manual y la placa de identificación del motor.

⚠ Conecte el motor a tierra antes de activar la alimentación de electricidad.

⚠ Cumpla con el Código de Electricidad a Nivel Nacional, el Código de Electricidad de Canadá y los códigos locales para el cableado.

⚠ Siga las instrucciones de cableado de este manual cuando conecte el motor a las líneas de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA	
	Voltaje peligroso. Puede provocar choque eléctrico, quemaduras o la muerte. Conecte la bomba a tierra antes de activar la alimentación de electricidad.

INSTALACIÓN

ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA

- ◆ Asegúrese de que el pozo no esté a una profundidad mayor de 20 pies del agua.
- ◆ Ubique la bomba lo más cerca posible del pozo y utilice la menor cantidad posible de codos y partes. Los tramos largos y mucha cantidad de partes aumentan la fricción y reducen el flujo.
- ◆ Asegúrese de que no haya arena en el pozo. La arena obstruirá la bomba y la garantía perderá validez.
- ◆ Proteja la bomba y todas las tuberías para evitar el congelamiento. El congelamiento agrietará la tubería, dañará la bomba y anulará la validez de la garantía. Verifique los requisitos de protección local contra congelamiento. Generalmente, la tubería debe estar a 12" por debajo de la línea de congelamiento y la bomba debe estar aislada.
- ◆ Asegúrese de que todas las tuberías y la válvula de contención estén limpias y en buen estado.
- ◆ Asegúrese de que no haya burbujas de aire o fugas en la tubería de succión. Use cinta de PTEE para sellar roscas de tuberías para sellar las juntas de la tubería.
- ◆ Las uniones instaladas cerca del pozo y la bomba ayudan al servicio de mantenimiento. Asegúrese de dejar espacio para usar llaves.

ADVERTENCIA EL CUERPO DE LA BOMBA PUEDE EXPLOTAR si se utiliza como bomba auxiliar. NO la use en aplicaciones de refuerzo.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POZO

Use el método de instalación a continuación que coincide con su tipo de pozo.

INSTALACIÓN DE POZO ENCAMISADO

1. Verifique la válvula de contención para asegurarse de que funcione libremente. Inspeccione la trampa de pelos para asegurarse de que esté limpia.
2. Conecte la válvula de contención y la trampa de pelos al primer tramo de la tubería de succión y la tubería inferior al pozo. Agregue las secciones de tubería como sea necesario, use cinta PTFE para sellar roscas de tuberías en las roscas macho. Asegúrese de que toda la tubería de succión esté hermética o la bomba perderá el cebado y fallará.
3. Instale la válvula de contención 10 a 20 pies por debajo del nivel más bajo al cual caerá el agua mientras la bomba esté en funcionamiento (nivel de bombeo de agua). Su perforador de pozo puede contener esta información.
 - ◆ Para evitar que la arena y el sedimento ingrese al sistema de bombeo, la válvula de contención/trampa de pelos debe estar como mínimo a 5 pies arriba del fondo del pozo.
4. Cuando se logre la profundidad correcta, instale una junta para pozo sanitario sobre la tubería y en el revestimiento del pozo. Ajuste los pernos para sellar el revestimiento.
5. Cuando se utilice una válvula de contención, se recomienda un empalme T de cebado y tapón (figura 1).

INSTALACIÓN DE POZO EXCAVADO

Siga las mismas indicaciones que se describen en la Instalación de pozo encamisado.

INSTALACIÓN WELL POINT DE DRENAGE

1. Conecte la tubería de succión al punto de drenaje (figura 2). Mantenga el recorrido de la tubería horizontal lo más corto

possible. Use cinta PTFE para sellar roscas de tuberías en las roscas macho de la tubería. Es posible que necesite múltiples puntos para proporcionar suficiente agua a la bomba.

2. Instale una válvula de retención en la tubería horizontal. Verifique que la flecha de flujo de la válvula de retención señale hacia la bomba.

INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA HORIZONTAL DESDE EL POZO A LA BOMBA

1. Jamás instale una tubería de succión más pequeña que el puerto de succión de la bomba.
2. Para facilitar el cebado con la instalación del sistema well point, instale una válvula de retención como muestra la figura 2. Verifique que la flecha de flujo de la válvula de retención señale hacia la bomba.




FIGURA 1 - INSTALACIÓN DE POZO ENCAMISADO/EXCAVADO




FIGURA 2 - INSTALACIÓN DE PUNTO DE DRENAGE

TAMAÑOS DE LAS TUBERÍAS DE DESCARGA

1. Si aumenta el tamaño de la tubería de descarga, instale un reductor en el puerto de descarga de la bomba. No aumente el tamaño de la tubería en etapas.
2. Cuando la bomba se separa de los puntos del uso de agua, el tamaño de la tubería de descarga debería aumentar para reducir la pérdida de presión que causa la fricción.
 - ◆ Hasta un recorrido de 100': El mismo tamaño que el puerto de descarga de la bomba.
 - ◆ Recorrido de 100' a 300': Aumente un tamaño de tubería.
 - ◆ Recorrido de 300' a 600': Aumente dos tamaños de tubería.

INSTALACIÓN

APLICACIÓN EN ASPERSORES PARA CÉSPED

Esta bomba está diseñada para un estanque, cisterna o sistemas Well Point. La descarga de la bomba se puede dividir para suministrar dos (2) o más sistemas de aspersión. Se muestra una descarga múltiple sugerida para el servicio en la figura 3.




FIGURA 3 - DESCARGA MÚLTIPLE




FIGURA 5 – APOYAR INDEPENDIENTEMENTE LA TUBERÍA UNIDA A LA BOMBA

4. Ajuste con la mano las uniones y gire 1-1/2 vueltas más. No la ajuste demasiado.
5. Si se deben utilizar tramos de tubería horizontal largos, instale un acople en T de cebado entre la válvula de retención y la cabeza del pozo (figura 1). Use tubería schedule 80 o de hierro.

INSTALACIÓN DE BOMBA/TUBERÍA

Use solamente cinta de PTFE para sellar roscas de tuberías en todas las juntas rosadas a la misma bomba. No use compuesto para uniones de tubería en bombas de plástico: puede producir una reacción con el plástico en los componentes de la bomba.

Verifique que todas las juntas de la tubería de succión tengan un cierre hermético que no deje pasar el aire ni el agua. Si la tubería de succión puede succionar aire, la bomba no podrá extraer el agua del pozo.

1. Asegure la bomba con pernos a una base sólida nivelada.
2. Sujete toda la tubería conectada a la bomba.
 - ◆ Instale la bomba lo más cerca posible a la cabeza del pozo. Los tramos largos de tubería y mucha cantidad de partes generan fricción y reducen el flujo.
3. Envuelva con 1-1/2 a 2 vueltas de cinta de PTFE para sellar roscas de tuberías en sentido horario (de frente al extremo de la tubería) en todas las roscas macho unidas a la bomba.




FIGURA 4 - SUJETAR CON PERNOS LA BOMBA




FIGURA 6 – SIN BURBUJAS DE AIRE EN TUBERÍA DE SUCCIÓN




FIGURA 7 – NO DEBE HABER FUGAS EN LA TUBERÍA DE SUCCIÓN

CABLEADO

Instale, conecte a tierra, cablee y mantenga esta bomba de acuerdo con los requerimientos del código de electricidad. Consulte con su inspector de construcción local para obtener información del código. Lea y siga todas las advertencias a continuación.

ADVERTENCIA VOLTAJE PELIGROSO. Puede provocar una descarga eléctrica, quemaduras o la muerte. Desconecte el motor del suministro eléctrico antes de trabajar con la bomba o el motor. Conectar el motor a tierra antes de activar la alimentación de electricidad.

Para evitar descargas eléctricas peligrosas o fatales, desconecte la electricidad del motor antes de trabajar con conexiones eléctricas.


El voltaje de suministro debe estar dentro de $\pm 10\%$ del voltaje de la placa de identificación. El voltaje incorrecto puede ocasionar un incendio o daños en el motor y anular la garantía. Si tiene dudas, consulte a un electricista certificado.

Use el tamaño de cable especificado en el Cuadro de cableado de este manual.

Cablee el motor según el diagrama que aparece en la placa de identificación del motor. Si el diagrama de la placa de identificación difiere del diagrama de este manual, siga el diagrama de la placa de identificación.

1. Se recomienda un interruptor para desconectar correctamente los fusibles como protección mientras se trabaja en el motor. Consulte los códigos de electricidad nacionales o locales para los requerimientos de interruptores*.
2. Desconecte la alimentación antes de realizar servicio de mantenimiento al motor o la bomba. Si el interruptor de desconexión no está a la vista en la bomba, bloquéelo en posición abierto y etiquételo para evitar funcionamiento eléctrico no deseado.
3. Conecte la bomba a tierra de forma permanente con un cable del mismo tamaño que se especifica en el Cuadro de cableado de este manual. Realice la conexión a tierra del terminal a tierra verde debajo de la cubierta del motor marcado como GRD. o \ominus .
4. Conecte el cable de conexión a tierra a un conductor a tierra en un panel de servicio, a una tubería para agua subterránea de metal, a un encamisado de pozo de al menos 10 pies de largo. No conecte a tubería plástica o partes aisladas.
⚠️ No conecte a tierra a una línea de suministro de gas.
5. Proteja los conductores a tierra y los que transportan electricidad de cortes, grasa, calor, aceite y químicos.

6. El motor tiene protección automática contra sobrecarga térmica interna. Si el motor se detuvo por motivo desconocido, la sobrecarga térmica puede reiniciarlo inesperadamente, lo cual podría causar lesión o daño a la propiedad. Desconecte la alimentación antes de realizar el servicio de mantenimiento al motor.



**FIGURA 8 - VOLTAJE CONFIGURADO A CORRIENTE DE 230 VOLTIOS
SELECTOR GIRATORIO**

7. Si este procedimiento o el diagrama de cableado es confuso, consulte a un electricista certificado.
 - ◆ Consulte la figura 8 para la configuración del cableado.
 - ◆ Conecte los conductores de corriente a los terminales L1 y L2. Cuando reemplace el motor, verifique el diagrama de cableado en la placa de identificación del motor. Para los motores trifásicos o los motores cuyo diagrama de cableado no coincide con la figura 8, siga el diagrama que aparece en el motor.

CONFIGURACIÓN DE USO CON VOLTAJE 115

Los modelos monofásicos de 115/230 voltios están configurados de fábrica para usar con 230 voltios.

Si el suministro de energía será 115 voltios:

1. Asegúrese de que esté desconectada la alimentación.
2. Retire la tapa del motor.
3. Con un destornillador o llave de 1/2", gire la rueda selectora de voltaje en sentido antihorario hasta seleccionar 115 voltios.
4. Reemplace la tapa del motor.

(*)Se recomienda fusibles de retraso Fusetron o de elemento dual para todos los circuitos del motor.

ELECTRICIDAD

SERIE DS2, DS3, LTHH, PD, BPDH, PQP, DPC, MDPC, D, LTH, LTM - TABLA DE CABLEADO - TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES Y FUSIBLES

HP	VOLTAJE	FASE	CARGA MÁX. DE AMPERIOS	AMPERAJE NOMINAL DEL FUSIBLE DE DERIVACIÓN	DISTANCIA EN PIES (METROS) DESDE EL MOTOR HASTA EL SUMINISTRO			
					0-100 (0-30)	101-200 (31-61)	201-300 (62-91)	301-400 (92-122)
					TAMAÑO DE CABLE AWG - 115V/230V (MM ²)			
1/2	115/230	1	8.5/4.3	15/15	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	10/14 (5.5/2)	8/14 (8.4/2)
3/4	115/230	1	11.4/5.7	20/15	14/14 (2/2)	10/14 (5.5/2)	8/14 (8.4/2)	6/12 (14/3)
1	115/230	1	12.2/6.1	25/15	12/14 (3/2)	8/14 (8.4/2)	8/14 (8.4/2)	6/12 (14/3)
1	230/460	3	3.6/1.8	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)
1-1/2	115/230	1	18.4/9.2	30/20	10/14 (5.5/2)	8/14 (8.4/2)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5.5)
1-1/2	230/460	3	4.7/2.35	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)
2	115/230	1	22.8/11.4	45/25	10/14 (5.5/2)	6/12 (14/3)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5.5)
2	230/460	3	6.8/3.4	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	12/14 (3/2)
2-1/2	115/230	1	22/11	45/25	10/14 (5.5/2)	8/12 (8.4/3)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5.5)
2-1/2	230/460	3	8.5/4.25	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	10/14 (5.5/2)
3	230	1	17	25	12 (3)	12 (3)	10 (5.5)	8 (8.4)
3	230/460	3	9.6/4.8	15/15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	12/14 (3/2)
3	200	3	11	15	14 (2)	14 (2)	12 (3)	10 (5.5)
5	230	1	28	40	8 (8.4)	8 (8.4)	8 (8.4)	6 (14)
5	200	1	32.2	50	8 (8.4)	8 (8.4)	8 (8.4)	6 (14)
5	230/460	3	15.2/7.6	20/15	12/14 (3/2)	12/14 (3/2)	10/14 (5.5/2)	10/14 (5.5/2)
5	200	3	17.5	25	10 (5.5)	10 (5.5)	10 (5.5)	8 (8.4)

SERIE QP - TABLA DE CABLEADO - TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES Y FUSIBLES

HP	VOLTAJE	FASE	CARGA MÁX. DE AMPERIOS	AMPERAJE NOMINAL DEL FUSIBLE DE DERIVACIÓN	DISTANCIA EN PIES (METROS) DESDE EL MOTOR HASTA EL SUMINISTRO			
					0-100 (0-30)	101-200 (31-61)	201-300 (62-91)	301-400 (92-122)
					TAMAÑO DE CABLE AWG - 115V/230V (MM ²)			
3/4	115/230	1	14.8/7.4	20/15	12/14 (3/2)	8/14 (8.4/2)	6/14 (14/2)	6/12 (14/3)
1	115/230	1	18.6/9.3	30/20	10/14 (5.5/2)	8/14 (8.4/2)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5.5)
1-1/2	115/230	1	22.0/11.0	45/25	10/14 (5.5/2)	8/12 (8.4/3)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5.5)
2	115/230	1	22.6/11.3	45/25	10/14 (5.5/2)	6/12 (14/3)	6/12 (14/3)	4/10 (21/5.5)
2	230/460	3	8.6/4.3	20/10	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	12/14 (3/2)
3	208-230	1	15.0-13.3	35	12 (3)	12 (3)	10 (5.5)	8 (8.4)
5	230	1	25.4	60	8 (8.4)	8 (8.4)	8 (8.4)	8 (8.4)
5	230/460	3	11.8/5.9	15	14/14 (2/2)	14/14 (2/2)	12/14 (3/2)	10/14 (5.5/2)

CEBADO DE LA BOMBA

El cebado se refiere al momento en que la bomba expulsa todo el aire en el sistema y comienza a mover agua desde su fuente hacia el sistema. No hace referencia solo a verter agua en la bomba (aunque verter agua generalmente es el primer paso).

1. Asegúrese de que las válvulas de succión y descarga y todas las mangueras del lado de la descarga de la bomba estén abiertas.
2. Quite el tapón de cebado. Llene la bomba y la tubería de succión con agua (figura 9). NUNCA ponga en funcionamiento la bomba en seco. Poner en funcionamiento la bomba sin agua daña las juntas y puede derretir el impulsor y difusor. Asegúrese de que la descarga (válvula, boquilla de manguera de agarre de pistola, etc.) esté abierta cuando la bomba esté en funcionamiento.
 - ◆ Si se ha proporcionado un empalme T de cebado y tapón para un tramo horizontal largo, asegúrese de llenar la tubería de succión a través de esta T y reemplace el tapón. Recuerde encintar el tapón.
 - ◆ Reemplazar el tapón de cebado existente por uno que incluya manómetro y buje reductor facilitará el desempeño de la resolución de problemas de la bomba.




FIGURA 9 - QUITE EL TAPÓN DE CEBADO Y LLENE LA BOMBA ANTES DE COMENZAR

3. Encienda la bomba. Debe comenzar a producir agua en 10 minutos o menos. El tiempo depende de la profundidad del agua del pozo y la longitud del tramo horizontal. Si no se genera agua a los 10 minutos, detenga la bomba, libere toda la presión, quite el tapón de cebado, vuelva a cargar e intente nuevamente.



PRESIÓN PELIGROSA, RIESGO DE EXPLOSIÓN

Y QUEMADURA CON AGUA HIRVIENDO. Si la bomba funciona continuamente sin flujo (es decir, con la descarga cerrada o sin estar cebada), el agua puede hervir en la bomba y el sistema de tubería. Con la presión del vapor, se pueden romper las tuberías, volar las partes o los puertos de la bomba y quemar cualquier persona que esté cerca.




FIGURA 10 - NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO LA BOMBA CON LA DESCARGA CERRADA
3026 0997

MANTENIMIENTO

No es necesario que se desconecte la bomba y la tubería para reparar o reemplazar el motor o junta.

Si se reemplaza el motor, se debe instalar una nueva junta del eje. Tenga disponible una junta del eje extra para usarla en caso de necesitarla a futuro.

Verifique la etiqueta del motor para obtener indicaciones de lubricación. La junta del eje mecánica en la bomba se lubrica con agua y se autoajusta.

DESMONTAJE DE LA BOMBA

Drene la bomba cuando la desconecte del servicio o cuando haya posibilidad de congelamiento.

1. Desconecte el motor del suministro eléctrico.
2. Marque los cables para el ensamblaje correcto.
3. Libere toda la presión de agua del sistema.
4. Retire el tapón de drenaje y la bomba de drenaje.
5. Retire los tornillos con cabeza que fijan la placa selladora al cuerpo de la bomba. Ahora podrá retirar el ensamblaje del motor y la placa de sellado del cuerpo de la bomba (figura 11).
6. Extraiga la junta con CUIDADO.




FIGURA 11 - DESLIZAR EL MOTOR HACIA ATRÁS

LIMPIEZA/REEMPLAZO IMPULSOR

1. Siga las indicaciones en "Desmontaje de la bomba".
2. Quite los tornillos que sujetan el difusor a la placa selladora.




FIGURA 12 - QUITAR EL DIFUSOR




FIGURA 13 - SOSTENER EL EJE

- ADVERTENCIA** Para evitar peligro de descargas eléctricas, use destornillador con aislamiento en el mango para los terminales cortos del condensador, como se muestra.
3. Quite el difusor (figura 12). El impulsor expuesto ahora se puede limpiar.
 4. Si se debe reemplazar el impulsor, afloje dos tornillos de la máquina y quite la cubierta del motor (figura 13).
 5. **ADVERTENCIA** **EL VOLTAJE DEL CONDENSADOR PUEDE SER PELIGROSO.** Para descargar el condensador, sostenga el destornillador **POR EL MANGO** con aislamiento y los terminales cortos del condensador juntos (figura 13). No toque el vástago de metal del destornillador ni los terminales del condensador. En caso de dudas, consulte con un electricista calificado.
 6. Afloje la abrazadera del condensador y quite el condensador. No desconecte los cables del condensador que van al motor.
 7. Deslice una llave de extremo abierto de 7/16" detrás del interruptor con resortes en el extremo del eje del motor. Sostenga el eje del motor con una llave en las bridas del eje y desatornille el tornillo del impulsor (si se utiliza) al girar en sentido horario (rosca izquierda) mirando dentro del ojo del impulsor.
 8. Desatornille el impulsor mientras sostiene el eje al girar en sentido antihorario mirando dentro del ojo del impulsor.
 9. Para volver a instalar, revierta los pasos 1 a 6 y siga las indicaciones en la sección "Rearmado de la bomba" a continuación.

RETIRO DE LA JUNTA VIEJA

1. Siga las indicaciones en "Desmontaje de la bomba".
2. Siga los pasos 2 a 5 en "Limpieza/reemplazo del impulsor".




FIGURA 14 - QUITAR LA PLACA SELLADORA

MANTENIMIENTO

3. Quite al rotar la mitad del sello y coloque dos destornilladores debajo del aro sellador, cuidadosamente haga palanca hacia arriba (figura 14).
4. Retire las tuercas de los pasadores mientras sostiene la placa selladora del motor. Cuidadosamente deslice la placa selladora hacia afuera del eje.
Tenga cuidado de no rayar o estropear el eje. Si se estropea el eje, se debe alisar con llima fina o paño pulidor de metales antes de instalar la nueva junta. NO reduzca el diámetro del eje!
5. Coloque la placa selladora con la mitad de la cara hacia abajo sobre una superficie plana y dé un golpecito para retirar la mitad fija de la junta (figura 15).




FIGURA 15 – GOLPECITO PARA RETIRAR JUNTA

INSTALACIÓN DE UNA JUNTA NUEVA

Las juntas y las juntas tóricas no son intercambiables por modelos. Asegúrese de instalar el tipo de junta o junta tórica que quitó.

1. Limpie la cavidad de la junta en la placa selladora.
2. Humedezca con moderación con jabón líquido el borde externo de la copa de goma en el asiento de cerámica.
3. Coloque la arandela de cartón limpia en la cara de la junta. La cara pulida del sello de cerámica debe quedar hacia arriba. Presione con firmeza y directamente el sello de cerámica en la cavidad usando solamente la presión de la mano.
4. Si el sello no encaja correctamente:
 - ◆ Quite el sello, coloque el lado pulido hacia arriba en el banco. Vuelva a limpiar la cavidad e instale como se describe en el paso anterior.
 - ◆ Si la junta no encaja correctamente después de volver a limpiar la cavidad, coloque una arandela de cartón sobre la cara pulida del sello y presione con cuidado en el lugar con una pieza de tubería estándar de 3/4 pulgadas, sea cuidadoso cuando presione para no rayar la cara de la junta.
5. Deseche la arandela de cartón y vuelva a verificar que la cara de la junta no tenga nada de polvo, partículas extrañas, rayones o grasa.
6. Inspeccione el eje para asegurarse de que no tenga mellas ni rayones.
7. Rearme la mitad del cuerpo de la bomba hasta la brida del motor. **ASEGÚRESE** de que esté correctamente hacia arriba.
8. Aplique jabón líquido con moderación (una gota es suficiente) en el diámetro interno de la pieza giratoria de la junta.
9. Deslice la pieza giratoria de la junta (la cara de carbón primero) en el eje hasta el aro de goma de la transmisión

haga tope con el eje.

Asegúrese de no mellar ni rayar la cara de carbón de la junta al pasarllo por el extremo del eje roscado o el apoyo del eje. La superficie de carbón debe permanecer limpia o la junta tendrá una vida útil corta.

10. Sostenga el eje del motor con una llave de extremo abierto de 7/16" en las bridas del eje y atornille el impulsor en el eje. Tenga cuidado de no tocar los terminales del condensador con el cuerpo o algún objeto de metal. Al ajustar el impulsor la junta se ubicará automáticamente en la posición correcta.




FIGURA 16 – PRESIONAR LA NUEVA JUNTA




FIGURA 17 – PROTEGER LAS CARAS DE LA JUNTA

11. Reemplace el tornillo del impulsor (si se utilizó) al girar en sentido antihorario (rosca izquierda) en el extremo del eje.
12. Vuelva a colocar el difusor en la placa selladora con dos tornillos.
13. Siga las indicaciones en "Rearmado de la bomba".


REARMADO DE LA BOMBA

1. Instale una nueva junta o junta tórica. Tenga en cuenta que para reemplazar debe usar la misma con la que la bomba se fabricó originalmente.
2. Deslice el ensamblaje del motor/placa selladora en el cuerpo de la bomba. Sujete con tornillos con cabeza.
3. Reemplace los pernos de montaje de la base.
4. Reemplace el cableado del motor; cierre la válvula de drenaje.
5. Cebe la bomba según las instrucciones. Consulte "Funcionamiento".
6. Revise en busca de fugas.


ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO DE MANERA INTENCIONAL

PARTES DE REPUESTO


SERIE DS2 Y MODELOS LTH-1, LTH-1-1/2,
LTH-2, LTH-2-1/2



SERIE DS3/LTHH



SERIE QP



PARTES DE REPUESTO

MODELOS BERKELEY

N.º DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	S40058/ S40061	S40063/ S40065	S40067/ S40069	S40071	10LTHH/ 10LTHH3	15LTHH/ 15LTHH3	20LTHH/ 20LTHH3	25LTHH/ 25LTHH3
			1HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP	1HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP
1	Motor - 115/230V, 1ph	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
1	Motor - 230/460V, 3ph	1	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100G5L	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100G5L
2	Deflector de agua	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Placa selladora	1	C3-155-SR	C3-155-SR	C3-117	C3-117	C3-155-SR	C3-117	C3-117	C3-117
4	Junta de la placa selladora	1	C20-86N	C20-86N	C20-87N	C20-87N	C20-86N	C20-86N	C20-87N	C20-87N
4A	Junta tórica de placa selladora	1	25276	25276	34516	34516	25276	25276	34516	34516
5	Junta del eje	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
6	Impulsor - 1ph	1	C105-92PKB	C105-92PCB	C105-214PDA	C105-214PA	C105-92PKB	C105-92PC	C105-214PDA	C105-214PA
6	Impulsor - 3ph	1	C105-92PKBA	C105-92PCBA	C105-214PDA	C105-214PA	C105-92PKBA	C105-92PCA	C105-214PDA	C105-214PA
6A	Tornillo del impulsor - 1ph	1	-	-	C30-14SS	C30-14SS	-	-	C30-14SS	C30-14SS
6A	Tornillo del impulsor - 3ph	1	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS
7	Difusor	1	C101-276P	C101-276P	C101-182	C101-182	C101-276P	C101-182	C101-182	C101-182
7A	Tornillos de difusor - 1/4" - 20 x 1" de largo	2	U30-696SS	U30-696SS	-	-	U30-696SS	U30-696SS	-	-
7A	Tornillos de difusor - 8" - 32 x 7/8" de largo	2	-	-	U30-53SS	U30-53SS	-	-	U30-53SS	U30-53SS
8	Aro para difusor	1	C21-10	C21-10	C21-2	C21-2	C21-10	C21-10	C21-2	C21-2
9	Cuerpo de la bomba	1	C76-49B	C76-49B	C76-50	C76-50	C76-67E	C76-67E	C76-68E	C76-68E
10	Base	1	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5	C4-82	C4-82	C4-82	C4-82
11	Tapón para tubería - 3/4" cabeza cuadrada	1	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS
12	Tapón para tubería - 1/4" cabeza hexagonal	2	U78-941ZPV(1)	U78-941ZPV(1)	U78-941ZPV(1)	U78-941ZPV(1)	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV
13	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 3/4" de largo	8	U30-72ZP	U30-72ZP	-	-	U30-72ZP	U30-72ZP	-	-
13	Tornillo de cabeza hexagonal - 5/16" - 18 x 3/4" de largo	8	-	-	U30-60ZP	U30-60ZP	-	-	U30-60ZP	U30-60ZP
14	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 1-1/4" de largo	()	U30-75ZP (4)	U30-75ZP (4)	-	-	-	-	-	-
14	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 1" de largo	()	-	U30-74ZP (4)	U30-74ZP (4)	U30-74ZP** (4)	U30-74ZP (2)	U30-74ZP (2)	U30-74ZP (4)	U30-74ZP** (4)
*	Arandela de seguridad - 3/8"	()	U43-12ZP (8)	U43-12ZP (8)	U43-12ZP (8)	U43-12ZP (8)	U43-12ZP (2)	U43-12ZP (2)	U43-12ZP (2)	U43-12ZP (2)

* Sin imagen

** 25LTHH3 usos U30-99S

PARTES DE REPUESTO

MODELOS MYERS

N.º DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	QP7	QP10-01/ QP10B-01	QP15-01/ QP15B-01	QP20 / QP20-3	QP30	QP50B/ QP50B-3
			3/4 HP	1HP	1-1/2 HP	2 HP	3 HP	5 HP
1	Motor - 115/230V, 1ph	1	20934A000-BK-KT	20935A000-BK-01-KT	20589A000-BK-01-KT	20591A000-BK-KT	-	-
1	Motor - 230 V, 1ph	1	-	-	-	-	20592A000K	26579A000
1	Motor - 230/460V, 3ph	1	-	-	-	20596A000K	-	C218-182BD-01
2	Deflector de agua	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	S12260
3	Soporte	1	20598D100W	20598D100W	20598D100W	20598D100W	20598D100W	26545E000
4	Junta del soporte	1	05014A167	05014A167	05014A167	05014A167	05014A167	-
4A	Junta tórica del soporte	1	-	-	-	-	-	05876A138
5	Junta del eje	1	14525A000K	14525A000K	14525A000K	14525A000K	14525A000K	21181A016K
6	Impulsor - Compuesto	1	-	20600B003	20601B003	-	-	-
6	Impulsor - Latón	1	20599B000K	20600B000K	20601B000K	20602B000K	20603B000K	26546C000
6A	Tuerca del impulsor - Impulsores de latón	1	U36-33SS	U36-33SS	U36-33SS	U36-33SS	U36-33SS	26583A000
7	Difusor	1	20559D000K	20559D000K	20560D000K	20560D000K	20561D000K	26547D000
7A	Tornillos de difusor - 1/4 - 20 x 1-1/2" de largo	3	19099A014	19099A014	19099A014	19099A014	19099A014	-
7A	Tornillos de difusor - 1/2 - 20 x 1-3/4" de largo	3	-	-	-	-	-	19099A022
8	Aro para difusor	1	05014A166	05014A166	05014A166	05014A166	05014A166	05876A059
9	Cuerpo de la bomba	1	20604D100W	20604D100W	20604D100W	20604D100W	20604D100W	26544D000
10	Base	1	-	-	-	-	-	26579B000
11	Tapón para tubería - 3/4" cabeza cuadrada	1	-	-	-	-	-	-
12	Tapón para tubería - 1/4" cabeza hexagonal	1	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV
13	Tornillo de cabeza hexagonal - 7/16 - 14 x 1-1/2" de largo	4	19102A012	19102A012	19102A012	19102A012	19102A012	-
13	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 1-3/4" de largo	4	-	-	-	-	-	S23625
14	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8 " - 16 x 7/8" de largo	4	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	-
14	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8 " - 16 x 1-1/4" de largo	4	-	-	-	-	-	U30-74ZP
*	Arandela de presión - 3/8"	4	-	-	-	-	-	U43-12ZP**

* Sin imagen

** QP50B-3 usa 8

PARTES DE REPUESTO


MODELOS STA-RITE

N.º DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DS2HE-191PL/ DS2HE3-191P	DS2HF-192PL/ DS2HF3-192P	DS2HG-102L/ DS2HG3-102	DS2HHG-53L/ DS2HHG3-53	DS3HE-01/ DS3HE3-01	DS3HF-01/ DS3HF3-01	DS3HG-01/ DS3HG3-01	DS3HHG-01/ DS3HHG3-01
			1 HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP	1 HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP
1	Motor - 115/230V, 1ph	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
1	Motor - 230/460V, 3ph	1	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100G5L	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100G5L
2	Deflector de agua	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Placa selladora	1	C3-155-SR	C3-155-SR	C3-117	C3-117	C3-155-SR	C3-155-SR	C3-117	C3-117
4	Junta de la placa selladora	1	C20-86N	C20-86N	C20-87N	C20-87N	C20-86N	C20-86N	C20-87N	C20-87N
4A	Junta tórica de placa selladora	1	25276	25276	34516	34516	25276	25276	34516	34516
5	Junta del eje	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
6	Impulsor - 1ph	1	C105-92PKB	C105-92PCB	C105-214PDA	C105-214PA	C105-92PKB	C105-92PC	C105-214PDA	C105-214PA
6	Impulsor - 3ph	1	C105-92PKBA	C105-92PCBA	C105-214PDA	C105-214PA	C105-92PKBA	C105-92PCA	C105-214PDA	C105-214PA
6A	Tornillo del impulsor - 1ph	1	-	-	C30-14SS	C30-14SS	-	-	C30-14SS	C30-14SS
6A	Tornillo del impulsor - 3ph	1	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS
7	Difusor	1	C101-276P	C101-276P	C101-182	C101-182	C101-276P	C101-276P	C101-182	C101-182
7A	Tornillos de difusor - 1/4" - 20 x 1" de largo	2	U30-696SS	U30-696SS	-	-	U30-696SS	U30-696SS	-	-
7A	Tornillos de difusor - 8" - 32 x 7/8" de largo	2	-	-	U30-53SS	U30-53SS	-	-	U30-53SS	U30-53SS
8	Aro para difusor	1	C21-10	C21-10	C21-2	C21-2	C21-10	C21-10	C21-2	C21-2
9	Cuerpo de la bomba	1	C76-49B	C76-49B	C76-50	C76-50	C76-67E	C76-67E	C76-68E	C76-68E
10	Base	1	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5	C4-82	C4-82	C4-82	C4-82
11	Tapón para tubería - 3/4" cabeza cuadrada	1	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS	U78-60ZPS
12	Tapón para tubería - 1/4" cabeza hexagonal	(1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (1)	U78-941ZPV (2)	U78-941ZPV (2)	U78-941ZPV (2)	U78-941ZPV (2)
13	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 3/4" de largo	6	U30-72ZP	U30-72ZP	-	-	U30-72ZP	U30-72ZP	-	-
13	Tornillo de cabeza hexagonal - 5/16" - 18 x 3/4" de largo	8	-	-	U30-60ZP	U30-60ZP	-	-	U30-60ZP	U30-60ZP
14	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 1" de largo	(1)	U30-74ZP (4)	U30-74ZP (4)	U30-74ZP (4)	U30-74ZP (4)	U30-74ZP (2)	U30-74ZP (2)	U30-74ZP (4)	U30-74ZP (4)
*	Arandela de seguridad - 3/8"	(1)	U43-12ZP (8)	U43-12ZP (8)	U43-12ZP (8)	U43-12ZP (8)	U43-12ZP (2)	U43-12ZP (2)	U43-12ZP (2)	U43-12ZP (2)


* Sin imagen

** DS2HHG3-53L y DS3HHG3-01 usan U30-99S

PARTES DE REPUESTO



**MODELOS PDHG/BPDH20/PQP20
MODELOS PDHHG/BPDH25/PQP25**



PARTES DE REPUESTO

MODELOS BERKELEY

N.º DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	BPDH10-L	BPDH15-L	BPDH20-L	BPDH25-L
			1 HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP
1	Motor	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
2	Deflector de agua	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Tapón de cebado - 1/2" NPT	1	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T
4	Placa selladora	1	L176-47P1	L176-47P1	C3-189P1	C3-189P1
5	Junta tórica de placa selladora	1	U9-399	U9-399	U9-228A	U9-228A
6	Junta del eje	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
7	Impulsor	1	C105-92PVB	C105-92PB ^{BB}	C105-214PFA	C105-214PGA
*	Tornillo del impulsor - 1/4" - 20 x 1-1/4" de largo	1	-	-	C30-51SS	C30-51SS
8	Difusor	1	C1-258PCA	C1-258PCA	C1-274P	C1-274P
9	Tornillos de difusor - 1/4 - 20 x 1" de largo	4	U30-997SS	U30-997SS	-	-
9	Tornillos de difusor - 8 - 32 x 7/8" de largo	2	-	-	U30-996SS	U30-996SS
10	Aro para difusor	1	U9-226	U9-226	U9-393	U9-393
11	Abrazadera en "V"	1	C19-54SS	C19-54SS	C19-37A	C19-37A
12	Cuerpo de la bomba	1	C176-66P	C176-66P	C176-62P	C176-62P
13	Tapón de drenaje - 1/4" NPT	1	WC78-40T	WC78-40T		
14	Base	1	C4-42P	C4-42P	C4-42P	C4-42P
15	Arandela	2	U43-61ZP	U43-61ZP	U43-42SS	U43-42SS
16	Tuerca	4	U36-37ZP	U36-37ZP	-	-
17	Almohadilla de caucho	1	C35-11	C35-11	C35-11	C35-11
*	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 1-3/4" de largo (Parte superior)	2	-	-	U30-77SS	U30-77SS
*	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8 " - 16 x 1" de largo (Parte inferior)	2	-	-	U30-74SS	U30-74SS

* Sin imagen

PARTES DE REPUESTO

MODELOS MYERS

N.º DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PQP10	PQP15	PQP20	PQP25
			1HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP
1	Motor	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
2	Deflector de agua	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Tapón de cebado - 1/2" NPT	1	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T
4	Placa selladora	1	L176-47P1	L176-47P1	C3-189P1	C3-189P1
5	Junta tórica de placa selladora	1	U9-399	U9-399	U9-228A	U9-228A
6	Junta del eje	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
7	Impulsor	1	C105-92PVB	C105-92PBBB	C105-214PFA	C105-214PGA
*	Tornillo del impulsor - 1/4" - 20 x 1-1/4" de largo	1	-	-	C30-51SS	C30-51SS
8	Difusor	1	C1-258PCA	C1-258PCA	C1-274P	C1-274P
9	Tornillos de difusor - 1/4 - 20 x 1" de largo	4	U30-997SS	U30-997SS	-	-
9	Tornillos de difusor - 8 - 32 x 7/8" de largo	2	-	-	U30-996SS	U30-997SS
10	Aro para difusor	1	U9-226	U9-226	U9-393	U9-393
11	Abrazadera en "V"	1	C19-54SS	C19-54SS	C19-37A	C19-37A
12	Cuerpo de la bomba	1	C176-53P	C176-53P	C176-62P	C176-62P
13	Tapón de drenaje - 1/4" NPT	1	WC78-40T	WC78-40T		
14	Base	1	C4-42P	C4-42P	C4-42P	C4-42P
15	Arandela	2	U43-61ZP	U43-61ZP	U43-42SS	U43-42SS
16	Tuerca	4	U36-37ZP	U36-37ZP	-	-
17	Almohadilla de caucho	1	C35-11	C35-11	C35-11	C35-15
*	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 1-3/4" de largo (Parte superior)	2	-	-	U30-77SS	U30-77SS
*	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 1" de largo (Parte inferior)	2	-	-	U30-74SS	U30-74SS

* Sin imagen

PARTES DE REPUESTO


MODELOS STA-RITE

N.º DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PD2HE-L	PD2HF-L	PDHG-L	PDHHG-L
			1 HP	1-1/2 HP	2 HP	2-1/2 HP
1	Motor	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1657
2	Deflector de agua	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
3	Tapón de cebado - 1/2" NPT	1	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T	WC78-39T
4	Placa selladora	1	L176-47P1	L176-47P1	C3-189P1	C3-189P1
5	Junta tórica de placa selladora	1	U9-399	U9-399	U9-228A	U9-228A
6	Junta del eje	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B
7	Impulsor	1	C105-92PVB	C105-92PBBB	C105-214PFA	C105-214PGA
*	Tornillo del impulsor - 1/4" - 20 x 1-1/4" de largo	1	-	-	C30-51SS	C30-51SS
8	Difusor	1	C1-258PCA	C1-258PCA	C1-274P	C1-274P
9	Tornillos de difusor - 1/4 - 20 x 1" de largo	4	U30-997SS	U30-997SS	-	-
9	Tornillos de difusor - 8 - 32 x 7/8" de largo	2	-	-	U30-996SS	U30-996SS
10	Aro para difusor	1	U9-226	U9-226	U9-393	U9-393
11	Abrazadera en "V"	1	C19-54SS	C19-54SS	C19-37A	C19-37A
12	Cuerpo de la bomba	1	C176-66P	C176-66P	C176-62P	C176-62P
13	Tapón de drenaje - 1/4" NPT	1	WC78-40T	WC78-40T		
14	Base	1	C4-42P	C4-42P	C4-42P	C4-42P
15	Arandela	2	U43-61ZP	U43-61ZP	U43-42SS	U43-42SS
16	Tuerca	4	U36-37ZP	U36-37ZP	-	-
17	Almohadilla de caucho	1	C35-11	C35-11	C35-11	C35-11
*	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 1-3/4" de largo (Parte superior)	2	-	-	U30-77SS	U30-77SS
*	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 1" de largo (Parte inferior)	2	-	-	U30-74SS	U30-74SS

* Sin imagen

PARTES DE REPUESTO

MODELOS MDPC Y DPC



PARTES DE REPUESTO

MODELOS MYERS


N.º DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MDPC
			1/2 HP
1	Motor	1	J218-1651-115
2	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8"- 16x1-1/2"	4	U30-76ZP
3	Deflector de agua	1	17351-0009
4	Difusor de la placa selladora	1	C3-120
5	Pasador de rodillo 3/32 x 5/16"	2	U30-522SS
6	Junta de la placa selladora	1	N20-35N
7	Junta del eje	1	U109-6B
8	Impulsor	1	C5-184P
9	Tapa del difusor	1	C6-47P
10	Aro para difusor	1	C21-11
11	Cuerpo de la bomba	1	C76-41
12	Tapón para tubería - 1/2" cabeza cuadrada	1	U78-59ZPS
13	Tapón para tubería - 1/4" cabeza hexagonal	1	U78-941ZPV
14	Brida - 1-1/4" NPT	1	PW16-4
15	Tornillo cabeza hexagonal - 3/8-16 x 1"	2	U30-74ZP
16	Clapeta de la válvula de retención	1	PW22-1
17	Arandela	1	U43-41SS
18	Tornillo de cabeza hexagonal - 1/4-20 x 3/4"	1	37006-4652
19	Arandela	2	U43-138ZP
20	Tuerca hexagonal - 1/4-20	1	U36-36ZP
21	Base	1	J104-9F
22	Almohadilla de caucho	1	C35-5S
23	Mango	1	C54-21
24	Aliviador de tensión	1	U71-7
25	Cable	1	U17-402

MODELOS STA-RITE

N.º DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DPC
			1/2 HP
1	Motor	1	J218-1651-115
2	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8"- 16x1-1/2"	4	U30-76ZP
3	Deflector de agua	1	17351-0009
4	Difusor de la placa selladora	1	C3-120
5	Pasador de rodillo 3/32 x 5/16"	2	U30-522SS
6	Junta de la placa selladora	1	N20-35N
7	Junta del eje	1	U109-6B
8	Impulsor	1	C5-184P
9	Tapa del difusor	1	C6-47P
10	Aro para difusor	1	C21-11
11	Cuerpo de la bomba	1	C76-41
12	Tapón para tubería - 1/2" cabeza cuadrada	1	U78-59ZPS
13	Tapón para tubería - 1/4" cabeza hexagonal	1	U78-941ZPV
14	Brida - 1-1/4" NPT	1	PW16-4
15	Tornillo cabeza hexagonal - 3/8-16 x 1"	2	U30-74ZP
16	Clapeta de la válvula de retención	1	PW22-1
17	Arandela	1	U43-41SS
18	Tornillo de cabeza hexagonal - 1/4-20 x 3/4"	1	37006-4652
19	Arandela	2	U43-138ZP
20	Tuerca hexagonal - 1/4-20	1	U36-36ZP
21	Base	1	J104-9F
22	Almohadilla de caucho	1	C35-5S
23	Mango	1	C54-21
24	Aliviador de tensión	1	U71-7
25	Cable	1	U17-402

PARTES DE REPUESTO

MODELOS DHE, DHF, DMG, DMMG



PARTES DE REPUESTO

MODELOS STA-RITE


N.º DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DHE3-50 / DHE-50L	DHF-51L / DHF3-51	DHG-52L / DHG3-52	DMG-41L / DMG3-41	DHHG-53L / DHHG3-53	DMMG-42L / DMMG3-42
			3/4 HP	1HP	1-1/2 HP	2 HP	3 HP	5 HP
1	Motor - 115/230V, 1ph	1	J218-1653	J218-1655	J218-1656	J218-1656	J218-1657	J218-1657
1	Motor - 230 V, 1ph	1	-	-	-	-	-	-
1	Motor - 230/460V, 3ph	1	AP100EL	AP100FL	AP100GL	AP100GL	AP100G5L	AP100G5L
2	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8 "- 16 x 1-1/4"	4	U30-75ZP	U30-75ZP	-	U30-75ZP	-	U30-75ZP
2	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 1"	4	-	-	U30-74ZP	-	U30-74ZP	-
3	Deflector de agua	1	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009	17351-0009
4A	Placa selladora	1	-	-	-	C3-23	-	C3-23
4AZ	Placa selladora	1	C3-52	C3-52	-	-	-	-
4C	Placa selladora	1	-	-	C3-35	-	C3-35	-
5A	Junta de la placa selladora	1	C20-21N	C20-21N	-	C20-21N	-	C20-21N
5B	Junta de la placa selladora	1	-	-	C20-46B	-	C20-46B	-
6	Junta del eje	1	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6B	U109-6A
7A	Impulsor - 1ph	1	C105-92PLC	C105-92PBJ	C105-214PCA	C105-114PNGA	C105-214PA	C105-80EA
7A	Impulsor - 3ph	1	C105-92PLXA	C105-92PBXA	C105-214PCA	C105-114PNGA	C105-214PA	C105-80EA
7B	Tornillo del impulsor	1	C30-14SS*	C30-14SS*	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS	C30-14SS
8	Aro de desgaste	1	C23-27	C23-27	C23-19	C23-32D	C23-19	C23-32D
9A	Difusor (incluye referencia N.º 8)	1	-	-	-	C101-56C	-	C101-72
9B	Difusor (incluye referencia N.º 8)	1	C101-212B	C101-212B	-	-	-	-
9C	Difusor (incluye referencia N.º 8)	1	-	-	C101-77	-	C101-77	-
10	Aro para difusor	1	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2
11	Tapón para tubería - 1/4" NPT	()	U78-941ZPV (4)	U78-941ZPV(4)	U78-941ZPV (2)	U78-941ZPV(4)	U78-941ZPV(2)	U78-941ZPV (4)
12 A	Cuerpo de la bomba	1	C76-1J	C76-1J	C76-12	C76-1J	C76-12	C76-1L
12B	Tapón para tubería - 1-1/2" NPT	1	U78-63GPS	U78-63GPS	-	U78-63GPS	-	U78-63GPS
13	Tornillo de cabeza hexagonal - 5/16" - 18 x 3/4"	4	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP
14	Base	1	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5	U4-5
15	Arandela de seguridad - 3/8"	()	U43-12ZP(4)	U43-12ZP(4)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(4)	U43-12ZP(2)	U43-12ZP(4)
16	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 3/4"	()	U30-72ZP(2)	U30-72ZP(2)	U30-72ZP(10)	U30-72ZP(2)	U30-72ZP(10)	U30-72ZP(2)

* 3ph únicamente

PARTES DE REPUESTO

MODELOS BERKELEY S40100, S40099, 40102, S40103, S40094, S40093, S40097, S40096

MODELOS STA-RITE DMH-171, DMH3-171, DM2H3-17, MJ-172, DMJ3-172, DM2J-172, DM2J3-172, DHH-169,
DHH3-169, DH2H-112, DH2H3-112, DH2H3-169, DHJ-170, DHJ3-170, H2J-113, DH2J3-170



PARTES DE REPUESTO

MODELOS BERKELEY

N.º DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	S40100 / S40099	S40102/S40103	S40094/S40093	S40097/S40096
			3 HP	5 HP	3 HP	5 HP
1	Motor - 230 V, 60 Hz, 1ph	1	C218-177	C218-180	C218-177	C218-180
1	Motor - 230/460V, 60 Hz, 3ph	1	C218-179	C218-182	C218-179	C218-182
1	Motor - 200 V, 60 Hz, 1ph	1	-	C218-192	C218-191	C218-192
1	Motor - 200 V, 60 Hz, 3ph	1	C218-178	C218-181	C218-178	C218-181
2	Junta tórica	1	U9-265	U9-265	U9-265	U9-265
2A	Manguito	1	C23-58	C23-58	C23-58	C23-58
3	Llave - Cuadrada	1	U65-42A	U65-42A	U65-42A	U65-42A
4	Deflector de agua - Monofásico	1	C69-15	C69-15	C69-15	C69-15
4	Deflector de agua - 230/460V, Trifásicos	1	C69-16	C69-15	C69-16	C69-15
4	Deflector de agua - 200 V, Trifásicos	1	C69-15	C69-15	C69-15	C69-15
5	Tornillo de cabeza - 3/8 - 16 x 7/8" de largo	8	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP
6	Adaptador	1	C2-66	C2-66	C2-66	C2-66
7	Junta - Adaptador	1	C20-46B	C20-46	C20-46	C20-46
8	Arandela de seguridad - 3/8"	6	U43-12ZP	U43-12ZP	U43-12ZP	U43-12ZP
9	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 1" de largo	4	U30-74ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP
10	Junta del eje	1	U109-433SS	U109-433SS	U109-433SS	U109-433SS
11	Junta - Sello	1	C20-101	C20-101	C20-101	C20-101
12	Impulsor	1	C5-246	C5-247	C5-248	C5-249
13	Aro de desgaste	1	J23-5	C23-14	J23-5	J23-5
14	Junta	1	C20-100	C20-100	C20-100	C20-100
15	Arandela - Impulsor	1	C43-45SS	C43-45SS	C43-45SS	C43-45SS
16	Junta	1	C43-46	C43-46	C43-46	C43-46
17	Tornillo - Impulsor - 3/8 - 16 x 3/4" de largo	1	U30-72SS	U30-72SS	U30-72SS	U30-72SS
18	Difusor (incluye referencia N.º 13)	1	C101-126	C101-126B	C101-132	C101-132
19	Aro para difusor	1	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2
20	Cuerpo de la bomba	1	C76-12	C76-12C	C76-12B	C76-12
21	Tapón para tubería - 1/4" NPT	2	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV
22	Tornillo de cabeza - 5/16 - 18 x 3/4" de largo	4	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP

PARTES DE REPUESTO

MODELOS STA-RITE

N.º DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DMH-171 DMH3-171 DM2H3-17	DMJ-172 DMJ3-172 DM2J-172 DM2J3-172	DHH-169 DHH3-169 DH2H-112 DH2H3-112 DH2H3-169	DHJ-170 DHJ3-170 DH2J-113 DH2J3-170
			3 HP	5 HP	3 HP	5 HP
1	Motor - 230 V, 60 Hz, 1ph	1	C218-177	C218-180	C218-177	C218-180
1	Motor - 230/460V, 60 Hz, 3ph	1	C218-179	C218-182	C218-179	C218-182
1	Motor - 200 V, 60 Hz, 1ph	1	-	C218-192	C218-191	C218-192
1	Motor - 200 V, 60 Hz, 3ph	1	C218-178	C218-181	C218-178	C218-181
2	Junta tórica	1	U9-265	U9-265	U9-265	U9-265
2A	Manguito	1	C23-58	C23-58	C23-58	C23-58
3	Llave - Cuadrada	1	U65-42A	U65-42A	U65-42A	U65-42A
4	Deflector de agua - Monofásico	1	C69-15	C69-15	C69-15	C69-15
4	Deflector de agua - 230/460V, Trifásicos	1	C69-16	C69-15	C69-16	C69-15
4	Deflector de agua - 200 V, Trifásicos	1	C69-15	C69-15	C69-15	C69-15
5	Tornillo de cabeza - 3/8 - 16 x 7/8" de largo	8	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP
6	Adaptador	1	C2-66	C2-66	C2-66	C2-66
7	Junta - Adaptador	1	C20-46B	C20-46	C20-46	C20-46
8	Arandela de seguridad - 3/8"	6	U43-12ZP*	U43-12ZP*	U43-12ZP	U43-12ZP
9	Tornillo de cabeza hexagonal - 3/8" - 16 x 1" de largo	4	U30-74ZP	U30-73ZP	U30-73ZP	U30-73ZP
10	Junta del eje	1	U109-433SS	U109-433SS	U109-433SS	U109-433SS
11	Junta - Sello	1	C20-101	C20-101	C20-101	C20-101
12	Impulsor	1	C5-246	C5-247	C5-248	C5-249
13	Aro de desgaste	1	J23-5	C23-14	J23-5	J23-5
14	Junta	1	C20-100	C20-100	C20-100	C20-100
15	Arandela - Impulsor	1	C43-45SS	C43-45SS	C43-45SS	C43-45SS
16	Junta	1	C43-46	C43-46	C43-46	C43-46
17	Tornillo - Impulsor - 3/8 - 16 x 3/4" de largo	1	U30-72SS	U30-72SS	U30-72SS	U30-72SS
18	Difusor (incluye referencia N.º 13)	1	C101-126	C101-126B	C101-132	C101-132
19	Aro para difusor	1	C21-2	C21-2	C21-2	C21-2
20	Cuerpo de la bomba	1	C76-12	C76-12C	C76-12B	C76-12
21	Tapón para tubería - 1/4" NPT	2	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV	U78-941ZPV
22	Tornillo de cabeza - 5/16 - 18 x 3/4" de largo	4	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP	U30-60ZP

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSAS(S) POSIBLE(S)	MEDIDA CORRECTIVA
El motor no funciona	El interruptor de desconexión está apagado El fusible se agotó El interruptor de encendido tiene un defecto Los cables del motor están sueltos, desconectados o el cableado es incorrecto	Verifique que el interruptor esté activado Reemplace el fusible Reemplace el interruptor de encendido Consulte las instrucciones sobre cableado. Verifique y ajuste todo el cableado. ADVERTENCIA El voltaje del condensador puede ser peligroso. Para descargar el condensador, sostenga el destornillador POR EL MANGO con aislamiento y los terminales cortos del condensador juntos. No toque el vástago de metal del destornillador ni los terminales del condensador. En caso de dudas, consulte con un electricista calificado.
El motor se calienta y se activa la sobrecarga	El cableado del motor es incorrecto El voltaje es demasiado bajo	Consulte las instrucciones de cableado Consulte con la empresa de suministro de energía. Instale un cableado más pesado si el tamaño de cable es demasiado pequeño (consulte la sección de Electricidad de este manual).
El motor funciona pero no suministra agua Desenrosque el tapón de cebado y asegúrese de que haya agua en la caja de la bomba.	La bomba de la nueva instalación no se cebó: Verifique el cebado antes de buscar otras causas. Cebado incorrecto Fugas de aire Fuga en la válvula de contención La bomba perdió cebado: Verifique el cebado antes de buscar otras causas. Fugas de aire Nivel del agua por debajo de la succión de la bomba El impulsor está obstruido	En la nueva instalación: 1. Desenrosque el tapón de cebado y asegúrese de que haya agua en la caja de la bomba 2. Cebar nuevamente según las instrucciones 3. Verificar todas las conexiones en la línea de succión 4. Reemplazar la válvula de contención En una instalación que ya está en uso: 1. Desenrosque el tapón de cebado y asegúrese de que haya agua en la caja de la bomba 2. Verificar todas las conexiones en la línea de succión y la junta del eje 3. Bajar la línea de succión al agua y volver a cebar. Si el nivel del agua en receso en el pozo excede la elevación de succión, se necesita una bomba para pozo profundo. Limpie el impulsor según los procedimientos de Limpieza/reemplazo del impulsor.
	La válvula de retención o de contención está atascada en la posición cerrada Las tuberías están congeladas La válvula de contención o la trampa de pelos está enterrada en arena o lodo	Reemplazar la válvula de retención o la válvula de contención Descongelar las tuberías. Enterrar las tuberías debajo de la línea de congelamiento. Calentar el pozo o la carcasa de la bomba. Levantar la válvula de contención y/o la trampa de pelos por encima del fondo del pozo
La bomba no saca agua en su capacidad máxima	Fuga en la válvula de contención produce pérdida de cebado Nivel del agua en el pozo es mayor a 25 pies por debajo de la succión de la bomba La tubería de acero (si se utiliza) está corroída o tiene limo que causa un exceso de fricción La tubería de compensación es demasiado pequeña	Reemplazar la válvula de contención Se puede necesitar una bomba inyectora de pozo profundo Reemplace por una tubería de plástico, donde sea posible, o con una tubería de acero nueva Utilice una tubería de compensación más grande

GARANTÍA DE BERKELEY

Garantía

Pentair BERKELEY® garantiza al comprador original ("Comprador" o "Usted") que los productos en la tabla a continuación se entregan sin defectos en los materiales y la mano de obra, y tienen un Período de Garantía que se especifica a continuación.

Producto	Período de la garantía
Sistemas de agua:	
Productos de sistemas acuáticos: bombas de chorro, bombas centrífugas pequeñas, bombas sumergibles y accesorios relacionados	lo que ocurra primero: 12 meses a partir de la fecha de la instalación original, o 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Tanques de material compuesto Pentair Pro-Source®	5 años a partir de la fecha de la instalación original
Tanques de presión de acero Pentair Pro-Source	5 años a partir de la fecha de la instalación original
Tanques con recubrimiento de resina epoxidica de Pentair Pro-Source	3 años a partir de la fecha de la instalación original
Agrícola/Comercial:	
Centrífugas: transmisión de motor de acople directo, eje libre, montaje SAE, motor de combustión interna, VMS, SSCX, SSHM	12 meses a partir de la fecha de la instalación original, o 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Turbinas sumergibles, 6" diámetro o más grandes	12 meses a partir de la fecha de la instalación original, o 24 meses a partir de la fecha de fabricación

Nuestra garantía no cubre ningún producto que, a nuestro exclusivo criterio, haya sido sometido a uso negligente, aplicación incorrecta, instalación o mantenimiento inadecuados. Ejemplos que pueden ser causa de rechazo de un reclamo de la garantía (esta lista no es exhaustiva):

- Los daños causados por manipulación negligente, reempaque o envío inadecuados.
- Los daños causados por la aplicación indebida, el uso inadecuado o la operación del equipo sin seguir las especificaciones en el manual del propietario.
- Los daños causados por no instalar los productos según se especifica en el manual del propietario.
- Los daños debidos a modificaciones no autorizadas de los productos o por no utilizar partes de repuesto originales de Pentair.
- Los daños causados por negligencia o por el mantenimiento inadecuado de los productos según se especifica en el manual del propietario.
- Los daños causados por la congelación del agua dentro del producto.
- Los daños accidentales, incendios, casos de fuerza mayor u otras circunstancias que escapan al control de Pentair.

Sin limitar lo que antecede, la operación de un motor trifásico con una fuente de alimentación monofásica a través de un convertidor de fase anulará la garantía. Tenga en cuenta también que los motores trifásicos deben tener la protección de relés de sobrecarga de disparo extrarrápido con compensación ambiental de tres etapas, del tamaño recomendado, o la garantía quedará invalidada.

Todos los diámetros del impulsor especificados en el programa del tamaño de bombas BEC2 se han probado, y se ha determinado que no exceden el factor de servicio del motor especificado. Se pueden solicitar diámetros de impulsores extragrandes, sin embargo, el uso de un impulsor extragrande invalidará los reclamos de la garantía.

Su único recurso, y la única obligación de BERKELEY, es que BERKELEY repare o reemplace los productos defectuosos (a elección de BERKELEY). LOS RECURSOS QUE SE DESCRIBEN AQUÍ SON SUS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS RECURSOS, Y SU TOTAL RESPONSABILIDAD POR TODO INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA.

Debe pagar todos los cargos de mano de obra y envío relacionados con la garantía, y debe solicitar el servicio de garantía a través del concesionario a cargo de la instalación apenas detecte el problema. No se aceptará ninguna solicitud de servicio recibida una vez vencido el Período de Garantía. Esta garantía no es transferible.

LA RESPONSABILIDAD DE BERKELEY BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE EXCEDER EL MONTO ACTUAL QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO EN CUESTIÓN. BERKELEY NO SERÁ, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O CONTINGENTE, NI POR NINGÚN TIPO DE PéRDIDA, YA SEA DIRECTA O INDIRECTA. LA GARANTÍA MENCIONADA ES EXCLUSIVA. SALVO POR LA GARANTÍA QUE SE ESTABLECE EN EL PRESENTE, BERKELEY NO OTORGА NINGUNA GARANTÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, LO QUE INCLUYE A MODO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA POR LEY, CURSO DE UNA NEGOCIACIÓN, CURSO DE EJECUCIÓN, USO DE COMERCIO O DE CUALQUIER TIPO.

LAS GARANTÍAS MENCIONADAS EN PÁRRAFOS ANTERIORES NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESENTE. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños indirectos o incidentales ni limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones detalladas anteriormente no se apliquen a Usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que varían según el estado.

Esta Garantía tiene vigencia a partir del 14 de julio de 2020 y reemplaza a todas las garantías sin fecha y las garantías con fechas anteriores al 14 de julio de 2020.

BERKELEY

293 Wright Street, Delavan, WI 53115

Teléfono: 866-973-6835 • Fax: 800-321-8793 • Pentair.com/Berkeley

En Canadá: 490 Pinebush Road, Unit 4, Cambridge, Ontario N1T 0A5

Teléfono: 800-363-7867 • Fax: 888-606-5484

GARANTÍA DE MYERS

Garantía Limitada

Myers le garantiza al consumidor inicial ("Comprador" o "Usted") de los productos indicados a continuación, que éstos estarán libres de defectos en materiales y en mano de obra durante el Período de Garantía especificado a continuación.

Producto	Período de garantía lo que ocurra primero:
Bombas de chorro, pequeñas bombas centrífugas, bombas sumergibles y accesorios asociados	12 meses desde la fecha de la instalación inicial, o 18 meses desde la fecha de fabricación
Tanques de devanado de fibra	5 años desde la fecha de la instalación inicial
Tanques a presión de acero	5 años desde la fecha de la instalación inicial
Productos para sumideros/aguas residuales/efluente/utilidad/batería de refuerzo	36 meses desde la fecha de fabricación
Bombas procesadoras de sólidos de aguas residuales	12 meses desde la fecha de envío de la fábrica, o 18 meses desde la fecha de fabricación

Nuestra garantía se aplica solamente en los casos en que tales productos se utilicen conforme a los requerimientos del catálogo del producto y/o de los manuales correspondientes. Por información adicional, se deberá consultar la garantía limitada estándar correspondiente que aparece en el manual del producto.

Nuestra garantía no se aplicará a ningún producto que, a nuestro solo juicio, haya sido sometido a negligencia, mal uso, instalación o mantenimiento inadecuados. Sin prejuicio a lo que antecede, nuestra garantía quedará anulada en el caso en que un motor trifásico se haya usado con una fuente de alimentación monofásica, a través de un convertidor de fase. Es importante indicar que la garantía quedará anulada si los motores trifásicos no están protegidos por relés de sobrecarga de disparo extra-rápido, con compensación ambiental de tres etapas, del tamaño recomendado.

Su único recurso, y la única obligación de MYERS es la de reparar o reemplazar los productos defectuosos (a juicio de MYERS). Usted deberá pagar todos los cargos de mano de obra y de envío asociados a esta garantía y deberá solicitar el servicio bajo garantía a través del concesionario instalador tan pronto como se descubra un problema. No se aceptará ninguna solicitud de servicio bajo garantía que se reciba después del vencimiento del Período de Garantía. Esta garantía no es transferible.

MYERS NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENTE, INCIDENTAL O CONTINGENTE.

LAS GARANTÍAS LIMITADAS QUE ANTECEDEN SON EXCLUSIVAS Y EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE, A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO, LAS GARANTÍAS LIMITADAS QUE ANTECEDEN NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DEL PERÍODO DE GARANTÍA INDICADO EN LA PRESENTE.

Ciertos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o la aplicación de limitaciones en la duración de garantías implícitas, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que Usted tenga otros derechos que pueden variar de un estado al otro.

Esta Garantía Limitada entra en vigor a partir del 1 de enero de 2021 y reemplaza toda otra garantía sin fecha o con fecha anterior al 1 de enero de 2021.

PENTAIR MYERS

293 Wright St., Delavan, WI 53115

Teléfono: 888-987-8677 – Fax: 800-426-9446 – www.fenmyers.com

En Canadá: 490 Pinebush Road, Unit 4, Cambridge, Ontario N1T 0A5

Teléfono: 800-363-7867 – Fax: 888-606-5484

GARANTÍA DE STA-RITE

GARANTÍA

STA-RITE* brinda garantía al comprador original ("Comprador" o "Usted") de los productos que figuran a continuación: que dichos productos se entregan sin defectos en los materiales y la mano de obra para el Período de Garantía que se especifica a continuación.

Producto	Período de la garantía
Productos de sistemas acuáticos: bombas de chorro, bombas centrífugas pequeñas, bombas sumergibles y accesorios relacionados	Lo que ocurra primero: 12 meses a partir de la fecha de la instalación original, o 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Tanques de material compuesto Pro-Source™	5 años a partir de la fecha de la instalación original
Tanques de presión de acero Pro-Source™	5 años a partir de la fecha de la instalación original
Tanques con revestimiento epóxico Pro-Source™	3 años a partir de la fecha de la instalación original
Productos para sumideros/aguas residuales/efluentes	12 meses a partir de la fecha de la instalación original, o 18 meses a partir de la fecha de fabricación

Nuestra garantía no cubre ningún producto que, a nuestro exclusivo criterio, haya sido sometido a uso negligente, aplicación incorrecta, instalación o mantenimiento inadecuados. Sin limitar lo que antecede, la operación de un motor trifásico con una fuente de alimentación monofásica a través de un convertidor de fase anulará la garantía. Tenga en cuenta también que los motores trifásicos deben tener la protección de relés de sobrecarga de disparo extrarrápido con compensación ambiental de tres etapas, del tamaño recomendado, o la garantía quedará invalidada.

Su único recurso, y la única obligación de STA-RITE, es que STA-RITE repare o reemplace los productos defectuosos (a elección de STA-RITE). Debe pagar todos los cargos de mano de obra y envío asociados a esta garantía y debe solicitar el servicio bajo garantía a través del distribuidor instalador tan pronto como detecte el problema. No se aceptará ninguna solicitud de servicio recibida una vez vencido el Período de Garantía. Esta garantía no es transferible.

STA-RITE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES NI CONTINGENTES DE NINGÚN TIPO. LAS GARANTÍAS MENCIONADAS EN EL PRESENTE SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO. LAS GARANTÍAS MENCIONADAS EN PÁRRAFOS ANTERIORES NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESENTE.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños indirectos o incidentales ni limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones detalladas anteriormente no se apliquen a Usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que varían según el estado. Esta Garantía Limitada tiene vigencia al 1 de junio de 2011 y reemplaza a todas las garantías sin fecha y las garantías con fechas anteriores al 1 de junio de 2011.

STA-RITE INDUSTRIES
293 Wright Street • Delavan, WI U.S.A. 53115
Teléfono: 1-888-782-7483 • Fax: 1-800-426-9446 • Sitio web: sta-rite.com



293 Wright St
Delavan, WI 53115
Tel.: 888-782-7483
Fax: 800.426.9446

490 Pinebush Rd, Unit 4
Cambridge, Ontario
Canada N1T 0A5
Tel.: 800.363.7867
Fax: 888.606.5484

Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair mencionados son propiedad de Pentair. Las marcas comerciales y los logotipos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos dueños. Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.